



Bratislava, 20. január 2025
Číslo: 00522/2025-22.1.2./ZAV
Ev. č.: 02832/2025

ROZHODNUTIE

Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Bratislava, oddelenie štátnej stavebnej správy (ďalej len „Regionálny úrad Bratislava“) ako príslušný správny orgán podľa ustanovenia § 117b ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojení s ustanovením § 4a písm. h) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, po preskúmaní žiadosti o vydanie stavebného povolenia a predloženej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie z 01/2024 vypracovanej spoločnosťou PROVED, s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, zodpovedný projektant: Ing. Ján Šulík, reg. č. 6240*A2, na podklade vykonaného konania podľa ustanovení § 61 a nasl. stavebného zákona, rozhodujúc podľa ustanovenia § 66 stavebného zákona, v spojení s ustanovením § 10 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška č. 453/2000 Z. z.“) a v súlade s ustanoveniami § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. správneho poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

v y d á v a

stavebné povolenie

na stavbu: „ZAÚSTENIE 400 kV VEDENÍ DO ESt VAJNORY“
v členení stavebných objektov:
SO 01: Zaslučkovanie vedení 400 kV do ESt Vajnory
SO 02: Zaústenie vedenia 400 kV (V499) do ESt Stupava
SO 03: Zaústenie vedení 400 kV do ESt Podunajské
Biskupice
SO 04: Prepojenie vedení 400 kV v k. ú. Patov

pre stavebníka: **Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.**, Mlynské
nivy 59/A, 824 84 Bratislava, IČO: 35 829 141

v zastúpení: RNDr. Martinom Mocikom - PEDOHYG, Lúčna 519/1, 059
35 Batizovce, IČO: 32 116 055

miesto stavby: **Mestská časť Bratislava - Vajnory – SO 01**

Mesto Svätý Jur – SO 01
Mesto Stupava – SO 02
Obec Lozorno – SO 02
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice - SO 03
Obec Malinovo – SO 04

Druh stavby: **inžinierska stavba – líniová stavba technickej infraštruktúry - vzdušné nadzemné vedenie zvlášť vysokého napätia (ZVN)**

Účel stavby: **zabezpečenie budúcich potrieb napájania elektrickou energiou hlavného mesta**

Charakter stavby: **stavba trvalá**

Stavbou stožiarov budú dotknuté nasledovné pozemky:

SO 01:

Pozemky evidované katastrálnym odborom Okresného úradu Pezinok v katastrálnom území Svätý Jur, obec: Svätý Jur, okres: Pezinok:

Nový stožiar č.	Parc. č. odčlenené podľa GP	Parc. č. pôvodné	Register	LV	Druh pozemku	Vlastník
65	7362/4	7362	CKN	8512	ostatná plocha	Mesto Svätý Jur
65A	6719/8	6719/4	CKN	9224	ostatná plocha	Emília Kosírová
65A	6719/9	6719/7	CKN	5354	ostatná plocha	Viera Berenčiová, Bohuslav Zeman (zom.)
301	6694/57	6694/12	CKN	6153	ostatná plocha	Marta Demová
302	6694/58	6694/22	CKN	5937	ostatná plocha	Margita Herdová (zom.)

Nové parcelné čísla 7362/4, 6719/8, 6719/9, 6694/57 a 6694/58 v k. ú. Svätý Jur boli odčlenené na základe Geometrického plánu č. 45935670-02/2023 zo dňa 07.11.2023 autorizačne overeného Ing. Milanom Majerníkom – autorizovaný geodet a kartograf a úradne overeného Okresným úradom Pezinok, katastrálny odbor, č. G1-872/2023 zo dňa 04.12.2023.

SO 02:

Pozemky evidované katastrálnym odborom Okresného úradu Malacky v katastrálnom území Stupava, obec: Stupava, okres: Malacky:

Stožiar č.	Parc. č. podľa GP	Parc. č. pôvodné	Register	LV	Druh pozemku	Vlastník
1A	12009/400	2009/8	CKN	4189	ostatná plocha	Urbárske pozemkové spoločenstvo Stupava

Nové parcelné číslo 12009/400 v k. ú. Stupava bolo odčlenené na základe Geometrického plánu č. 45935670-03/2023 zo dňa 07.11.2023 autorizačne overeného Ing. Milanom Majerníkom –

autorizovaný geodet a kartograf a úradne overeného Okresným úradom Pezinok, katastrálny odbor, č. G1-1362/2023 zo dňa 01.12.2023.

Stavbou budú dotknuté nasledovné pozemky v ochrannom pásme:

Podľa ustanovenia § 43 ods. 2 písm. d) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov *ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť oboch rovín od krajných vodičov je pri napätí od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m.*

SO 01:

Pozemky evidované katastrálnym odborom Okresného úradu Bratislava v katastrálnom území Vajnory, obec: Bratislava-Vajnory, okres: Bratislava III:

Parc. č.	Register	LV	Druh pozemku	Vlastník
2761/7 4217	CKN EKN	0 5389	ostatná plocha	Hlavné mesto SR Bratislava
2761/5 2132/6 2133/17	CKN	938	zastavané plocha a nádvorie	Západoslovenská distribučná, a.s.

Pozemky evidované katastrálnym odborom Okresného úradu Pezinok v katastrálnom území Svätý Jur, obec: Svätý Jur, okres: Pezinok:

Parc. č.	Register	LV	Druh pozemku	Vlastník
4565/1 6716 6722	CKN	946	vodná plocha	Slovenská republika – Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
6740	CKN	1968	zastavané plocha a nádvorie	Mesto Svätý Jur
6694/32	CKN	1968	ostatná plocha	Mesto Svätý Jur
7362/3	CKN	8512	lesný pozemok	Mesto Svätý Jur
6694/18	CKN	5171	vinice	Mária Ivičičová
6694/13 6694/14 6694/15 6694/16 6694/17	CKN	9370	ostatná plocha	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
7366 6694/40 6694/41 6694/43 6694/44 6694/48 6694/49 6694/53 6694/54	CKN	9370	ostatná plocha	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
6719/7	CKN	5354	ostatná plocha	Viera Berenčiová, Bohuslav Zeman (zom.)
6694/26	CKN	5398	orná pôda	Michal Bordáč, Margita Bordáčová

6694/25	CKN	6990	orná pôda	Juraj Lisý, Bernardína Severíniová, Ľubica Bábiková
6694/24	CKN	6501	orná pôda	Janka Grófová
6694/3	CKN	6598	orná pôda	Daniela Sucháčová
6694/19	CKN	5592	vinica	Pavel Grebeči
6694/12	CKN	6153	vinica	Marta Demová
6694/11	CKN	6542	vinica	Eduard Bruder
6694/10	CKN	5504	vinica	František Grebeči, Dušan Vitáloš, Martin Vitáloš, Viera Grebečiová, Darina Sláková
6694/9	CKN	6572	vinica	Zuzana Hodošová
6694/1	CKN	6130	vinica	Vladimír Badinský
6694/4	CKN	6954	vinica	Darina Králičková
6694/5	CKN	5804	vinica	Branislav Krušinský, Daniela Krušinská Trudičová
6694/6 6694/22	CKN	5937	ostatná plocha vinica	Margita Herdová
6694/23	CKN	5585	vinica	Danica Viktoríni-Lisá, Michal Lisý, Zuzana Lančaričová
6719/2 6719/3	CKN	6812	orná pôda vinica	Miloš Kaufmann, Marta Šušová, Roman Cintavý, Oľga Červenková, Miloš Lipka, Ivana Pitáková
6719/1	CKN	6179	orná pôda	Slovenský pozemkový fond

SO 02:

Pozemky evidované katastrálnym odborom Okresného úradu Malacky v katastrálnom území Stupava, obec: Stupava, okres: Malacky:

Parc. č.	Register	LV	Druh pozemku	Vlastník
2009/8 2010	CKN	4189	trvalý trávnatý porast	Urbárske pozemkové spoločenstvo Stupava
2009/3 2009/2	CKN EKN	0 4189	trvalý trávnatý porast	Urbárske pozemkové spoločenstvo Stupava
2015 2015	CKN EKN	0 4696	lesný pozemok	Urbárske pozemkové spoločenstvo Stupava
2016 2016	CKN EKN	0 4696	lesný pozemok	Urbárske pozemkové spoločenstvo Stupava
2017 2017	CKN EKN	0 4696	lesný pozemok	Urbárske pozemkové spoločenstvo Stupava
2019 2019	CKN EKN	0 4696	lesný pozemok	Urbárske pozemkové spoločenstvo Stupava

Pozemky evidované katastrálnym odborom Okresného úradu Malacky v katastrálnom území Lozorno, obec: Lozorno, okres: Malacky:

Parc. č.	Register	LV	Druh pozemku	Vlastník
2943/1 2932/2	CKN EKN	0 1686	lesný pozemok	Eva Drahošová, Ivan Drahoš Gabriela Bächerová, Štefánia Slezáková, Dušan Demeter, Martina

				Tvrdoňová, Milan Drahoš, Daniela Dufková, Jozef Kimlička
2943/1 2933	CKN EKN	0 2579	lesný pozemok	Marta Švajdlenková, Štefan Eliáš Vlasta Bogdalíková
2943/1 2934	CKN EKN	0 1138	lesný pozemok	Ignác Bertovič, Ján Balažovič
2943/1 2935	CKN EKN	0 3929	lesný pozemok	Róbert Hipp, Rudolf Masár Helena Wagnerová, Mária Kočková Eva Drahošová, Anna Horníková Antónia Minarovičová, Ernestína Sádovská, Blažena Masárová, Daniela Šimoníková, Mária Hajzochová, Agnesa Minarovičová Lesy SR, š.p.
2943/1 2937	CKN EKN	0 2704	lesný pozemok	Milan Hájek
2943/1 2938	CKN EKN	0 3266	lesný pozemok	Slovak Estate s.r.o. FirstFarms Mlyn Záhorie, a.s. Lesy SR,š.p.
2943/1 2939	CKN EKN	0 1027	lesný pozemok	Ladislav Lányi
2943/1 2942	CKN EKN	0 1924	lesný pozemok	Róbert Lančarič, Antónia Balážová Adrian Lančarič
2943/1 2941	CKN EKN	0 1300	lesný pozemok	Lýdia Masopustová, Mária Hrdinová, Monika Voltemarová Ján Ďurďovič, Anna Jánošová
2943/1 2940	CKN EKN	0 1154	lesný pozemok	Helena Minarovičová
2943/1 2932/1	CKN EKN	0 3996	lesný pozemok	Gabriela Karovičová Mária Hudecová, Andrej Valent Viera Strelcová, Zlata Uhlerová Iveta Marcišinová, Margita Valentová, Edita Nová
2943/1 2931	CKN EKN	0 2118	lesný pozemok	Vladimír Šťastný
2943/1 2930	CKN EKN	0 3925	lesný pozemok	Emília Jurovichová, Antónia Minarovičová, Anton Kottes, Vladimír Horvát, Anna Valovičová, Jozef Lipár, Alena Roglšeková, Ľubica Horvátová, Matilda Kotesová, Viera Horváthová, Martin Horváth, Soňa Šoralová, Helena Glasová, Mária Vargová, Oľga Hajdúchová, Irena Lajchová, Mária Kaiserová, Rudolf Horváth, Karin Horváthová Lesy SR, š.p.

SO 03:

Pozemky evidované katastrálnym odborom Okresného úradu Bratislava v katastrálnom území Podunajské Biskupice, obec: Bratislava-Podunajské Biskupice, okres: Bratislava II:

Parc. č.	Register	LV	Druh pozemku	Vlastník
5864/1	CKN	9487	orná pôda	Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza

SO 04:

Pozemky evidované katastrálnym odborom Okresného úradu Senec v katastrálnom území Patov, obec: Malinovo, okres: Senec:

Parc. č.	Register	LV	Druh pozemku	Vlastník
60/1 60/9 51	CKN CKN EKN	0 613	orná pôda	Pavel Dömötör, Marta Dömötörová Magdaléna Vargová
60/1 52/1	CKN EKN	617	orná pôda	Ernest Valacsai, Ladislav Valacsay, AGRO MALINOVO, a.s., Poľnohospodárske družstvo v Tomášove
60/1 54	CKN EKN	685	orná pôda	Slovenský pozemkový fond
60/1 53	CKN EKN	684	orná pôda	Slovenský pozemkový fond
60/1 52/2	CKN EKN	683	orná pôda	Slovenský pozemkový fond
60/9 50/2	CKN EKN	660	orná pôda	Viktor Hančovský Slovenský pozemkový fond
60/1 60/9 50/3	CKN CKN EKN	655	orná pôda	Alžbeta Iróová, Alexander Salay, Mária Horváthová, Jozef Salay, Gejza Iró

Stavebník nie je vlastníkom dotknutých pozemkov, a preto si uplatňuje iné právo k pozemkom podľa ustanovenia § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona. Osobitným predpisom sa v tejto súvislosti rozumie oprávnenie stavebníka podľa § 11 ods. 1 písm. f) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie prenosovej sústavy a distribučnej sústavy, plynovody a plynárenské zariadenia prepravnej siete, distribučnej siete, zásobníka a zariadení určených na ich ochranu, zabránenie ich porúch alebo havárií, alebo na zmiernenie dôsledkov porúch alebo havárií na ochranu života, zdravia a majetku osôb; pri povoľovaní takej stavby stavebný úrad rozhodne o podmienkach, za akých možno stavbu uskutočniť a prevádzkovať na cudzom pozemku; oprávnenia stavebníka na uskutočnenie stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti takého rozhodnutia.

Rozhodnutie o umiestnení stavby:

Na stavbu „ZAÚSTENIE 400 kV VEDENÍ DO ESt VAJNORY“ boli pre jednotlivé stavebné objekty Okresným úradom Bratislava, odborom výstavby a bytovej politiky (ďalej len „Okresný úrad BA“) ako právnym predchodcom Regionálneho úradu Bratislava vydané nasledovné územné rozhodnutia:

1. SO 01 Zaslučkovanie vedení 400 kV do ESt. Vajnory: č. OU-BA-OVBP2-2023/96816/SO 01-ZAV, zo dňa 27.09.2023, právoplatné dňa 30.10.2023
2. SO 02 Zaústenie vedenia 400 kV (V499) do ESt. Stupava: č. OU-BA-OVBP2-2023/96816/SO 02-ZAV, zo dňa 27.09.2023, právoplatné dňa 30.10.2023
3. SO 03 Zaústenie vedení 400 kV do ESt. P. Biskupice: č. OU-BA-OVBP2-2023/96816/SO 03-ZAV, zo dňa 04.10.2023, právoplatné dňa 25.10.2023
4. SO 04 Prepojenie vedení 400 kV v k.ú. Patov: č. OU-BA-OVBP2-2023/96816/SO 04-ZAV, zo dňa 04.10.2023, právoplatné dňa 08.11.2023

Stavebník je držiteľom Osvedčenia o významnej investícii č. 38203/2022-4270-86987 na investičný projekt „Danube InGrid“ vydaného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „osvedčenie“) na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 531/2022 zo dňa 24.08.2022.

Stavba „ZAÚSTENIE 400 kV VEDENÍ DO ESt VAJNORY“ je 4. stavbou investičného projektu Danube InGrid.

Projektant stavby:

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie z 01/2024 bola vypracovaná autorizovaným stavebným inžinierom, oprávnenou osobou podľa ustanovenia § 46 stavebného zákona:

- PROVED, s. r. o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 51 863 197, zodpovedný projektant: Ing. Ján Šulík, reg. č. 6240*A2.

Spôsob uskutočňovania stavby:

Po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia bude zhotoviteľ stavby vybraný stavebníkom verejným obstarávaním.

Termín ukončenia stavby:

December 2026

Základné údaje o stavbe SO 01:

Stavebný objekt SO 01 rieši napojenie pripravovanej elektrickej stanice ESt Vajnory od blízkeho vedenia Prenosovej elektrizačnej sústavy. Predmetné napojenie je navrhnuté zo súčasného systému V 8499, ktoré je vybudované ako 400 kV vedenie, ale doteraz využívané pre nižšiu napäťovú hladinu 110 kV.

V úseku stožiar č. 64 (existujúci) až 66 (existujúci) dôjde k rozstrihnutiu juhozápadného systému vedenia, t. j. V 8466 (pravej strany v smere číslovania vedenia) a následne k vloženiu dvoch nových kotevných stožiarov natočených do novej výslednice uhla trasy st. č. 65 (nový) a st. č. 65A (nový). Nové kotevné stožiare budú typu „Donau“ pre 2x 400 kV vedenie, pričom z jednej strany na ne budú pripojené konce existujúcich vodičov po rozstrihnutí a z druhej strany vodiče nové. Existujúci kotevný stožiar č. 65 bude kompletne zdemontovaný.

Následne z nových stožiarov budú pokračovať trasy separátne po stožiaroch typu „Mačka“ pre 1x 400 kV, samostatné vedenie cez nový stožiar č. 301 a samostatné vedenie cez nový stožiar č. 302, až do novej ESt Vajnory. Nové vodiče budú ukončené na portálovej konštrukcii v elektrickej stanici ESt Vajnory (samotná ESt Vajnory nie je predmetom tohto konania). Systém vedenia V 498 ostane územne nezmenený. Pôvodné fázové vodiče systému V 498 po rozstrihnutí budú pripojené na nové stožiare typu „Donau“, na stožiare č. 65 (nový) a 65A (nový).

Architektonické riešenie stavby je štandardné, t. j. nové úseky vedení budú realizované na oceľových pozinkovaných priehradových stožiaroch, určených pre nadradenú prenosovú sústavu 400 kV. Jedná sa o stožiare typu „Donau 2x400 kV“ v počte 2 ks a typu „Mačka 1x400 kV“

v počte 2 ks. V lokalite zaústenia vedenia do ESt Vajnory budú postavené 4 nové stožiare s navýšením +9, +12 a +15 m, ktoré je nevyhnutné kvôli bezpečnému preklenutiu cestnej komunikácie D4 s protihlukovou stenou, ktorá je vedená na násype cestného telesa.

Dĺžka trasy navrhovaného vedenia:

- stožiar č. 65 – 301 – ESt Vajnory (severný systém): 390,3 m
- stožiar č. 65A – 302 – ESt Vajnory (južný systém): 430,8 m

Základné údaje o stavbe SO 02:

Stavebný objekt SO 02 rieši zapojenie systému vedenia V 499 do elektrickej stanice ESt Stupava. Do úseku medzi existujúce stožiare č. 1 a 2 existujúceho vedenia V 498 bude vložený stožiar typu „Donau“ č. 1A. Následne sa systém V 499 zaústi vodičmi na portálovú konštrukciu do nového poľa v ESt Stupava. Vložením stožiara č. 1A dôjde k malému rozšíreniu ochranného pásma, ktoré je znázornené v grafickej projektovej dokumentácii časť C. Situácie.

Doteraz bol na dvojitom vedení 2x400 kV jeden systém využívaný pre vyššiu napätovú hladinu (400 kV) označený ako systém V 498 a druhý systém využívaný pre nižšiu napätovú hladinu (110 kV) označený ako systém V 8499. Na stožiare budú doplnené nové fázové vodiče v úseku od nového stožiara č. 1A po existujúci stožiar č. 5 pre nosný systém V 499 prevádzkovaný na napätovej hladine 400 kV. Systém V 8499 prevádzkovaný na hladine 10 kV na dvojitom 400 kV vedení pozaslučkovaný do ESt Vajnory bude nahradený novým systémom V 499.

Vplyvom doplnenia (inštalácie) nových fázových vodičov v pôvodnom úseku od st. č. 5 nedôjde k zmene alebo rozšíreniu existujúceho ochranného pásma, okrem spomenutého rozšírenia vplyvom vloženia stožiara č. 1A. Pre jednotnosť budú vymenené aj existujúce vodiče systému V 498 za nové v úseku od existujúceho portálu v ESt Stupava až po st. č. 5.

Architektonické riešenie stavby je štandardné, t. j. nový úsek vedenia bude realizovaný na oceľových pozinkovaných priehradových stožiaroch, určených pre nadradenú prenosovú sústavu 400 kV. V lokalite zaústenia vedenia do ESt Stupava bude doplnený nový stožiar typu „Donau 2x400 kV“ v počte 1 ks základného výškového typu +0.

Dĺžka trasy navrhovaného vedenia:

- stožiar č. 1A – ESt Stupava: 113,3 m

Základné údaje o stavbe SO 03:

Stavebný objekt SO 03 rieši priestorové usporiadanie elektrických vedení pred zaústením vodičov z koncových stožiarov na portálovú konštrukciu v elektrickej stanici ESt Podunajské Biskupice. Z dôvodu, že pre vedenia 400 kV nie je prípustné ich vzájomné križovanie, pre zaústenie nového vedenia V 430 pripájajúceho ESt Vajnory smerom do ESt Podunajské Biskupice), je potrebné usporiadať ostatné existujúce vedenia podľa prichádzajúceho poradia od severu na juh.

V tomto mieste dochádza k zaústeniu aktuálne troch vedení 400 kV s označením V 429, V 439 a V 498 do ESt Podunajské Biskupice. Po dobudovaní ESt Vajnory a zmene aktuálne prevádzkovaného 110 kV vedenia s označením V 8499 na 400 kV vedenie s označením V 439, pribudne ďalšie 400 kV vedenie s označením V 430.

Zmeny v označeniach vedení pred ESt Podunajské Biskupice po usporiadaní:

- Vedenie V 429 ostane bez zmeny
- Vedenie V 8499 sa zmení na V 439
- Vedenie V 439 sa zmení na V 498
- Vedenie V 498 sa zmení na V 430

Usporiadanie pred ESt Podunajské Biskupice (zmena zapojenia vodičov v koncových stožiarov

jednotlivých vedení na portálovú konštrukciu v elektrickej stanici):

- Vedenie V 429 - ostane bez zmeny zapojené do poľa č. 12
- Vedenie V 439 – pôvodne bol systém vedenia V 439 zaústený zo st. č. 127 do poľa č. 11 v ESt P. Biskupice – toto prepojenie bude v rámci stavby zdemontované.
Po novom bude systém V 439 vedený na spoločných stožiaroch 2x 400 kV s V 429, systém V 439 bude zaústený z koncového stožiara č. 1 do rovnakého poľa č. 11.
- Vedenie V 498 – pôvodne bol systém vedenia V 498 zaústený zo st. č. 149 do poľa č. 3 v ESt P. Biskupice – toto prepojenie ostane aj naďalej funkčné a bude využívané pre systém V 430.
Po novom bude systém V 498 vedený pred ESt Podunajské Biskupice po samostatných stožiaroch typu „Mačka“ (pôvodný systém V 439) a zaústený do nového dozbrojeného (dokončeného) poľa č. 08.
- Vedenie V 430 – využíva stožiare pôvodného vedenia V 498. Fyzicky na vedení v tomto úseku nedôjde k žiadnym zmenám, ostane aj naďalej zapojené do poľa č. 3. V rámci elektrickej stanice bude potrebné vykonať systémové úpravy.

Zmeny v preskupení a označení vedení si budú vyžadovať aj nepatrné zmeny na samotných stožiaroch, najmä zmenu číslovania stožiarov, vedení, farebného značenia systémov vedení a označenia sledu fáz.

Dĺžka trasy navrhovaných vedenia V 498:

- od stožiara č. 127 - ESt Pod. Biskupice (pole č. 8): 113,7 m

Dĺžka trasy navrhovaných vedenia V 439:

- od stožiara č. 1 - ESt Pod. Biskupice (pole č. 11): 117,8 m

Základné údaje o stavbe SO 04:

Stavebný objekt SO 04 rieši priestorové usporiadanie elektrických vedení v k. ú. Patov. Z dôvodu, že pre vedenia 400 kV nie je prípustné ich vzájomné križovanie, pre zaústenie nového vedenia V 430 pripájajúceho ESt Vajnory smerom do ESt Podunajské Biskupice, je potrebné usporiadať ostatné existujúce vedenia podľa prichádzajúceho poradia od severu na juh.

V tomto mieste dochádza k súbehu aktuálne troch vedení 400 kV s označením V 429, V439 a V 498. Po dobudovaní ESt Vajnory a zmene aktuálne prevádzkovaného 110 kV vedenia s označením V 8499 na 400 kV, pribudne ďalšie 400 kV vedenie s označením V 430.

- Zmeny v označeniach v k. ú. Patov po usporiadaní:
- Vedenie V 429 ostane bez zmeny
- Vedenie V 8499 sa zmení na V 439
- Vedenie V 439 sa zmení na V 498
- Vedenie V 498 sa zmení na V 430

Usporiadanie v k. ú. Patov (zmena zapojenia vodičov na jednotlivých stožiaroch):

- Vedenie V 429 – ostane naďalej bez zmeny, zo stožiara typu „Donau“ č. 22/127 prechádza na stožiar typu „Mačka“ č. 23.
- Vedenie V 439 – pôvodne bol systém vedenia V 439 vedený cez stožiare typu „Mačka“ č. 104, 105, 106 – 127 do Est Podunajské Biskupice. Po novom od stožiara č. 105 prejde vedenie V 439 na stožiar typu „Donau“ č. 22/127. Od tohto stožiara bude vedenie V 439 umiestnené na spoločných stožiaroch s vedením V 429. Využíva sa pôvodný systém existujúceho vedenia V 8499. Na prepojenie bude použitý nový vodič typu 476-AL1/62-

ST1A tzv. CAMEL. Na prepojenie medzi stožiarimi č. 105 – 1/127 bude použité nové ZL typu 183-AL1/43-ST1A a nové kombinované uzemňovacie lano typu AL3/A20SA 178/53-22,5. Kombinované uzemňovacie lano bude kvôli komunikácii doplnené od stožiara č. 104 až po portál v ESt Podunajské Biskupice.

- Po novom bude systém V 498 od ESt Stupava po stožiar č. 126 bez zmeny a od stožiara č. 126 prejde na pôvodné stožiare vedenia V 439, na stožiare typu „Mačka“ č. 106 – 127 až do ESt Podunajské Biskupice. Na prepojenie bude použitý nový vodič typu 476-AL1/62-ST1A tzv. CAMEL. Na prepojenie medzi stožiarimi č. 126 - 106 bude použité nové ZL typu 183-AL1/43-ST1A a nové kombinované uzemňovacie lano typu AL3/A20SA 178/53-22,5.
- Vedenie V 430 – nový systém vedenia, ktorý od ESt Vajnory využije pôvodný systém V 8499 umiestnený na spoločných „Donau“ stožiaroch so systémom V 498 až po stožiar č. 126, od ktorého prejde vedenie na stožiare typu „Portál“ č. 127 – 149, ktoré boli pôvodne využité pre vedenie V 498. Na prepojenie medzi stožiarimi č. 126 – 127 bude použitý nový vodič typu 382-AL1/49-ST1A a nové uzemňovacie lano typu 183-AL1/43-ST1A. Kombinované uzemňovacie lano ostáva pôvodné.

Zmeny v preskupení a označení vedení si budú vyžadovať aj systémové zmeny na samotných stožiaroch, najmä zmenu číslovania stožiarov, vedení, farebného značenia systémov vedení a označenia sledu fáz.

Dĺžka trasy navrhovaného vedenia V 430:

- od stožiara č. 126 po stožiar č. 127: 185,4 m

Dĺžka trasy navrhovaného vedenia V 498:

- od stožiara č. 126 po stožiar č. 106: 163,6 m

Dĺžka trasy navrhovaného vedenia V 439:

- od stožiara č. 105 po stožiar č. 22/127: 172,0 m

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej PROVED, s. r. o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 51 863 197, zodpovedný projektant: Ing. Ján Šulík, reg. č. 6240*A2, 01/2024 overenej v stavebnom konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Za správnosť, úplnosť a realizovateľnosť stavby je zodpovedný projektant.
2. Súčasťou stavby je aj demontáž zariadení v jednotlivých prevádzkových súboroch, ktorá bude realizovaná v zmysle overenej projektovej dokumentácie, časť E. Technická dokumentácia stavby – Demontáž a časť F. POV (Projekt organizácie výstavby), zodpovedný projektant: Ing. Ján Šulík, reg. č. 6240*A2, 01/2024.
3. Stavebné práce na realizácii stavby nesmú byť začaté skôr, ako toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.
4. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný do 15 dní od uskutočnenia výberového konania, najneskôr do začatia stavebných prác, oznámiť stavebnému úradu identifikačné údaje zhotoviteľa stavby a zabezpečenie odborného vedenia stavby a jeho oprávnenie na výkon tejto činnosti.
5. Stavebník je povinný podľa ustanovenia § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
6. Stavebník je povinný označiť stavbu štítkom s týmito údajmi: názov stavby, označenie stavebníka, označenie zhotoviteľa stavby, číslo stavebného povolenia stavby, kto a kedy stavbu povolil, termín začatia stavby, termín ukončenia stavby.

7. Stavebník je povinný archivovať overenú projektovú dokumentáciu v stavebnom konaní spolu so stavebným povolením počas celej existencie stavby.
8. Pred začatím stavebných prác stavebník zabezpečí vytýčenie dotknutých podzemných vedení ich správcami. Pri styku s podzemnými a nadzemnými inžinierskymi sieťami a v ich ochranných pásmach stavebník zabezpečí ich náležitú ochranu v spolupráci s ich správcami a počas stavebných prác bude postupovať v súlade s podmienkami správcov dotknutej infraštruktúry.
9. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
10. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy.
11. Stavenisko má byť vytvorené na stavebnom pozemku v súlade s ustanovením § 43i stavebného zákona a ustanovením § 13 vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecno-technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecno-technických požiadavkách na stavby, užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len „vyhláška 532/2002 Z. z.“). Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením.
12. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z. z.
13. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby pre realizáciu stavby boli použité stavebné výrobky, vhodné na použitie v stavbe podľa ustanovenia § 43f stavebného zákona. Doklady o preukázaní vhodnosti výrobkov stavebník predloží pri kolaudácii stavby.
14. V priebehu realizácie stavby je potrebné viesť stavebný denník podľa ustanovenia § 46d stavebného zákona a v rozsahu ustanovenia § 28 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.
15. Na stavbe musí byť k dispozícii projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
16. Pri uskutočňovaní a užívaní stavby sa musí dbať na ochranu životného prostredia. Stavebník nesmie ohrozovať a nadmerne obťažovať okolie, osobitne hlukom, prachom, ohrozovať bezpečnosť prevádzky na pozemných komunikáciách s ohľadom na osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ďalej znečisťovať pozemné komunikácie, ovzdušie a vody, obmedzovať prístup k príľahlej stavbe alebo pozemku, k sieťam technického vybavenia územia a k požiarnemu zariadeniu.
17. Stavebník počas výstavby neprekročí limity hluku ustanovené vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
18. Odpad vzniknutý pri realizácii stavby musí stavebník umiestniť na povolenú skládku odpadov.
19. Rešpektovať hranicu stavebného pozemku a počas výstavby nezasahovať do susedných pozemkov.
20. Parkovanie motorových vozidiel a stavebných mechanizmov zabezpečiť na pozemku stavebníka.
21. Stavbu je možné užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
22. V prípade zriadenia vecného bremena na dotknutých pozemkoch, stavebník bezodkladne po vykonaní zápisu do katastra nehnuteľností oznámi túto skutočnosť vlastníčkovi nehnuteľnosti.
23. V priebehu realizácie výstavby stavebník zabezpečí súčinnosť so spoločnosťou AGRO MALINOVO, a. s. ohľadom vykonávania sejby, žatvy resp. zberu a v prípade, že realizáciu stavby bude spoločnosti spôsobená škoda ohľadom obhospodárenia pozemkov, na úrode,

resp. iné škody stavebník nahradí spôsobenú škodu.

Stavebník je povinný splniť podmienky z rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, súhlasov alebo iných opatrení dotknutých orgánov podľa osobitných predpisov:

1. TÜV SÜD Slovakia s.r.o., odborné stanovisko ev. č. 7165055877/50/24/BT/OS/DOK zo dňa 12.04.2024:

Upozornenie na plnenie požiadaviek iných predpisov:

- Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného elektrického zariadenia skupiny A písm. c) platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou, napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
- Pred uvedením vyhradeného technického zariadenia elektrického skupiny A písm. c) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z. oprávnenou právnickou osobou, napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Upozornenie:

- Nebezpečné priestory sa musia zreteľne označiť podľa NV SR č. 387/2006 Z. z.
- Každý priestor pracoviska musí spĺňať požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa prílohy č. 1 NV SR č. 391/2006 Z. z.
- Pri realizácii stavebných prác sa musia podrobnejšie určiť zásady technických, organizačných prípadne ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa vyhl. MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov a súčasne vypracovať plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z., ktorú musí stavebník pred začatím prác predložiť inšpektorátu práce (§ 3 ods. 3 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z.).

Upozornenia budú odstránené ku dňu kolaudácie stavby.

2. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, záväzné stanovisko č. Z-PUSR-042264/2024 zo dňa 22.05.2024:

KPÚ Bratislava **súhlasí** s umiestnením a realizáciou stavby, ktorá sa nedotýka kultúrnej pamiatky evidovanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR a nenachádza sa na pamiatkovom území, pri dodržaní nasledovnej podmienky:

- spôsob ochrany archeologického kultúrneho dedičstva bol špecifikovaný v záväznom stanovisku KPÚ BA č. KPUBA-2022/24453-2/102577/MAJ zo dňa 06.12.2022 pre územné konanie, ktorého podmienka ostáva naďalej v platnosti aj pre účely stavebného konania v znení: V prípade nepredvídaného nálezu pri zemných prácach pre základy novostavieb piatich stožiarov stavebník alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona bezodkladne oznámi nález KPÚ BA a nález ponechá bez zmeny až do obhliadky KPÚ BA alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou.

3. Bratislavský samosprávny kraj – súhlasné stanovisko č. 23299/2024 zo dňa 04.06.2024:

Ako vlastník ciest II. a III. triedy podľa § 3d ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov dávame nasledujúce vyjadrenie:

- žiadame rešpektovať pripomienky odboru dopravy tunajšieho úradu uvedené v stanovisku k dokumentácii pre územné rozhodnutie č. 4335/2023/PK-5, 615/2023 zo dňa

10.1.2023 a rešpektovať stanovisko správcu ciest II. a III. triedy - Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja.

4. DOPRAVNÝ ÚRAD – vyjadrenie č. 6361/2023/ROP-002/59597 zo dňa 19.01.2023:

Dopravný úrad ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku civilného letectva **súhlasí** s umiestnením a realizáciou líniovej stavby v navrhovanom mieste a trase podľa predložených podkladov stavby (DÚR 11/2022), s výškou najvyššieho stožiaru 46,8 m, t. j. s celkovou výškou 185,1 m n. m. Bpv (stožiar č. 65).

Dopravný úrad zároveň z dôvodu zvýšenia bezpečnosti s ohľadom na prevádzku vrtuľníkov vrtuľníkovej záchranej zdravotnej služby, resp. silových zložiek štátu, ako aj zvýšenia prevádzkovej spoľahlivosti vedenia a ochrany majetku vlastníka vedenia, odporúča umiestniť a udržiavať letecké prekážkové značenie (ďalej len „LPZ“) na inovovanom vedení v úseku medzi novými stožiarmi č. 65 a č. 301, a stožiarmi č. 64A a č. 302 (v uvedenej časti križuje vedenie teleso diaľnice D4) a plniť nasledovné podmienky bezodkladne po vztýčení stožiaru, vrátane prepojenia vedenia medzi susediacimi stožiarmi:

- a) Zabezpečiť označenie stožiaru náterom denného LPZ prostredníctvom 7 pruhov po celej výške stožiaru, príp. vrchnej časti stožiarov vrátane konzol piatimi, resp. len tromi kontrastnými pruhmi o výške minimálne 4 m. Použitá by mala byť striedavo farba červená RAL 3020 alebo oranžová RAL 2004 a biela RAL 9016, pričom vrchný a spodný pruh musí byť červený alebo oranžový.
- b) Na zemiacom lane, resp. na najvyššom z vodičov vedenia v úseku stožiarov č. 65 a č. 301, a č. 64A a č. 302 umiestniť markéry guľovitého tvaru tak, aby vzdialenosť medzi dvomi susednými markérami alebo medzi nosným stožiarom a markérom bola maximálne 30 m pri priemere markéru 60 cm; 35 m pri priemere 80 cm a 40 m pri priemere markéru 130 cm. Markéry by mali byť jednofarebné, a to farby červenej alebo oranžovej. Ak bude použitá kombinácia markérov bielej a červenej alebo bielej a oranžovej farby, mali by byť umiestnené striedavo, vybraná farba by mala kontrastovať s pozadím, na ktorom bude markér pozorovaný.

Po realizácii označenia uvedeného vedenia LPZ v odporúčanom rozsahu Dopravný úrad bude požadovať oznámiť ukončenie do 7 dní od zrealizovania LPZ a predložiť fotodokumentáciu zachytávajúcu pohľad na riešenú časť vedenia a širšie okolie (postačí zaslať elektronicky na adresu ochranne.pasma@nsat.sk).

V prípade, že príde k zmene umiestnenia stavby alebo k zmene jej výškových parametrov a k použitiu montážnych, resp. demontážnych mechanizmov použitých na odstránenie existujúcich stožiarov nad úroveň nadmorskej výšky 220,0 m n. m. Bpv, t. j. výšky cca 86,0 m od úrovne pôvodného terénu (*najkritickejšie výškové obmedzenie určené ochranným pásmom kužeľovej plochy letiska*), je nutné požiadať Dopravný úrad o opätovné posúdenie stavby.

5. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny, záväzné stanovisko č. OU-BA-OSZP3-2023/083694-002 zo dňa 26.01.2023:

OUBA dáva v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) a c) a ods. 3 zákona záväzné stanovisko pre územie mesta Bratislava:

1. Na dotknutom území stavby v k. ú. Vajnory a k. ú. Podunajské Biskupice platí prvý stupeň ochrany v rozsahu ustanovení § 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“). (Štyri nové stožiare s umiestnením pri diaľnici D4 v k. ú. Svätý Jur sa nachádzajú v blízkosti Prírodnej rezervácie Šúr so 4. a 5. stupňom ochrany (existujúce vedenie V498 prechádza jej

- ochranným pásmom s 3.stupňom ochrany). Piaty nový stožiar umiestnený pri ESt Stupava sa nachádza na okraji Chránenej krajinskej oblasti Malé Karpaty s druhým stupňom ochrany).
2. Pozemky dotknuté stavbou sa nachádzajú v blízkosti lokality s výskytom chránenej rastliny druhu iskerník bočnokvetý – *Ranunculus lateriflorus* DC. Plocha s jeho výskytom bola vytýčená parcelami č. 2124/1, 4, 5, 2125/1, 4, 5 v k. ú. Vajnory a p. č. 6689/2, 3, 4, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 7369, 7370, 7371, 7372/1 v k. ú. Svätý Jur, do ktorej by sa navrhovanou činnosťou nemalo priamo zasiahnuť.
 3. Podľa § 34 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. je zakázané chránenú rastlinu úmyselne trhať, zbierať, rezať, vykopávať alebo ničiť v jej prirodzenom areáli vo voľnej prírode. Za porušenie tohto ustanovenia môže byť uložená pokuta do výšky 33 193,91 €. Pri údržbe pozemku pod elektrickým vedením v lokalite s výskytom chránenej rastliny je možné použiť iba kosenie a hrabanie (bez mulčovania a frézovania)
 4. Pred realizáciou stavby je potrebné vykonať preventívne opatrenie - natiahnuť pozdĺž cesty zo strany lokality iskerníka bočnokvetého oranžový signalizačný oplotok, aby stavebné stroje a autá nezachádzali do lokality chránenej rastliny napr. pri otáčaní, cúvaní a pod.
 5. Realizáciou a prevádzkou predmetnej stavby nesmie dôjsť k zmene vodného režimu na lokalite výskytu iskerníka bočnokvetého a na príľahlých pozemkoch.
 6. Podľa Regionálneho územného systému ekologickej stability mesta Bratislavy (SAŽP, 1994) záujmové územie je mimo jeho prvkov, ale príjazdové komunikácie vedúce do lokality stavby križujú regionálny biokoridor Račiansky potok s prítokmi a regionálny biokoridor Potok Struha, ktoré môžu byť dotknuté úpravami týchto komunikácií pre zabezpečenie realizácie stavby.
 7. Prípadné rozšírenie príjazdovej komunikácie nerealizovať na strane lokality s chránenou rastlinou tak, aby sa nedotklo pozemkov s výskytom chránenej rastliny (parc. č. 2124/1, 2124/5, 2125/1, 2125/5 v k. ú. Vajnory).
 8. V prípade, že v súvislosti so stavbou je potrebný výrub drevín rastúcich na predmetných pozemkoch, súhlas orgánu ochrany prírody na príslušnom okresnom úrade sa podľa § 47 ods. 3 zákona vyžaduje na výrub stromov s obvodom kmeňa nad 40 cm (meraný vo výške 130 cm nad zemou) a súvislých krovitých porastov s výmerou nad 20 m². Na pozemkoch druhu orná pôda sa súhlas vyžaduje na každý solitér, stromoradie a skupinu stromov.
 9. Stavebník je povinný pri stavebných prácach postupovať tak, aby nedochádzalo k poškodeniu podzemných alebo nadzemných častí blízko rastúcich zachovalých drevín príp. aj na susedných pozemkoch (§ 47 ods. 1 zákona OPK) a aby bola zabezpečená ich ochrana v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, podľa ktorej (bod 4.2.4 STN) sa napr. výkopové práce ani zhutňovanie pôdy nesmie vykonávať v koreňovom priestore drevín.
 10. OUBA súhlasí s realizáciou vyššie uvedenej stavby na území mesta Bratislava za podmienky dodržania bodov č. 3 až 9 záväzného stanoviska.

6. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán štátnej vodnej správy, súhlasné stanovisko č. OU-BA-OSZP3-2024/39444-002 zo dňa 14.05.2024:

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov („vodný zákon“), zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona

I. súhlas

na realizáciu stavby s názvom: „Zaústenie 400 kV vedení do ESt Vajnory - SO-01 Zaslučkovanie vedení 400 kV do ESt Vajnory a SO-03 Zaústenie vedení 400 kV do ESt Pod. Biskupice“, pre žiadateľa Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., so sídlom Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava.

Podmienky súhlasu:

1. Súhlas platí za predpokladu, že pri výstavbe nedôjde k zmenám v predloženej projektovej dokumentácii, ktorú vypracoval v 11/2022 Ing. Ján Šulík a schválil Ing. Jozef Predáč.
2. Stavebné práce realizovať v súlade so zákonom č. 364/2004 Z. z. („vodný zákon“).
3. Počas uskutočňovania prác nesmie dôjsť k úniku znečisťujúcich látok alebo k znečisteniu povrchových a podzemných vôd.
4. Počas realizácie stavby a jej prevádzky je stavebník povinný rešpektovať ustanovenia § 39, § 41 a § 42 vodného zákona.
5. Počas realizácie stavby a jej prevádzky je stavebník povinný rešpektovať podmienky (1-14) ustanovené Slovenským vodohospodárskym podnikom vo vyjadrení č. CS SVP OZ BA 61/2022/208 zo dňa 08. 12. 2022.

7. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo, vyjadrenie č. OU-MA-OSZP-2024/018724-004 zo dňa 11.06.2024:

Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie nemá námietky k vydaniu stavebného rozhodnutia na stavbu za dodržania nasledovných podmienok:

1. Počas výstavby sa predpokladá vznik nasledovných stavebných odpadov, zaradených podľa Katalógu odpadov (Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov):
Druh odpadu Názov odpadu Kat. Predp.množ. (t)
17 01 01 Betón O 19,800
17 04 05 Železo a oceľ O 0,817
17 04 07 Zamiešané kovy O 9,150
2. Pôvodca (Investor) stavebných odpadov je povinný dodržiavať ustanovenia § 14 a § 77 zákona o odpadoch:
 - zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva (predchádzanie vzniku odpadu, príprava na opätovné použitie, recyklácia, zhodnotenie, zneškodnenie),
 - odovzdať odpady len osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám.
3. Pôvodcovi stavebných odpadov a odpadov z demolácií sa povoľuje zhromažďovať odpad v mieste jeho vzniku (t. j. v mieste stavby) iba nevyhnutný čas (napr. do naplnenia veľkoobjemového kontajnera), následne je povinný odovzdať odpad oprávnenému odberateľovi.
4. Pôvodca nebezpečného odpadu je povinný odovzdať odpad len osobe/organizácii oprávnenej na nakladanie s týmto druhom odpadu.
5. Odpad, kat. č. 17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 a kat. č. 17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05, použitý na skladovanie a na terénne úpravy mimo miesta vzniku (t. j. mimo miesta stavby) bez súhlasu Okresného úradu v sídle kraja je v rozpore so zákonom o odpadoch.
6. Pôvodca stavebných odpadov je následne v kolaudačnom konaní povinný Okresnému úradu v Malackách, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej správy odpadového hospodárstva dokladovať spôsob nakladania so vzniknutým stavebným odpadom (originál potvrdenia o odovzdaní odpadu z predmetnej stavby do zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie stavebného odpadu) a doložiť kópiu vydaného stavebného povolenia.

8. Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo, vyjadrenie č. OU-PK-OSZP-2024/007447-002 zo dňa 27.05.2024:

Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie nemá námietky proti realizácii predmetnej stavby.

1. Pri realizácii je potrebné dodržiavať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a súvisiace všeobecné záväzné právne predpisy platné v odpadovom hospodárstve.
2. Pôvodca odpadu vznikajúceho pri stavebných prácach - v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa a ten, komu bolo vydané povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov a v prípade fyzickej osoby ten, kto stavebné práce vykonáva, je povinný okrem povinností podľa § 14 ods. 1 a § 77 ods. 3 písm. b) až f) zákona o odpadoch:
 - zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 k zákonu o odpadoch, časť VI bod 2, ktorý definuje povinnosť zabezpečiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu ako náhrady za iné materiály v jednotlivom kalendárnom roku najmenej vo výške 70 % hmotnosti takéhoto odpadu. Tento cieľ sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov okrem nebezpečných odpadov a odpadu katalógové číslo: 17 05 04 pri stavbách nad 300 m² zastavanej plochy,
 - stavebné odpady materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú.
3. Zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) osobe oprávnenej na nakladanie s nimi, preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu zmluvných podmienok § 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.
4. Pôvodca odpadu je povinný jednotlivé odpady správne zaraďovať a zhromažďovať vytriedené podľa druhov odpadov a poddruhov (katalógových čísiel uvedených vo vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov), zabezpečiť pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom a zabezpečiť spracovanie v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva v súlade so zákonom o odpadoch.
5. Pôvodca odpadu je povinný viesť evidenciu a ohlasovať údaje z evidencie príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 14 ods. 1 písm. f) a g) zákona o odpadoch, v súlade s ustanovením § 2 a § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.
6. Ak sa nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný, nejde o odpad. Inak sa považuje za odpad, s ktorým je potrebné naložiť v súlade so zákonom o odpadoch.
7. Investor odovzdá tunajšiemu úradu doklady o odbere odpadov vzniknutých z realizácie stavby a ich následnom spracovaní oprávnenou osobou, pre účely vyjadrenia v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.

9. Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, záväzné stanovisko č. OU-SC-OSZP3-2024/017219-002 zo dňa 23.05.2024:

Okresný úrad Senec vydáva v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) a c) a ods. 3 zákona nasledovné záväzné stanovisko:

1. Stavba sa navrhuje mimo zastavaného územia obce a v území, pre ktoré platí prvý stupeň

- ochrany v rozsahu ustanovení § 12 zákona.
2. Realizácia stavby nepredstavuje činnosť podľa zákona v území zakázanú.
 3. Navrhovanou stavbou nebudú dotknuté záujmy územnej ani druhovej ochrany.
 4. V prípade nevyhnutného výrubu drevín v súvislosti s realizáciou stavby Vás upozorňujeme, že mimo zastavaného územia obce sa podľa zákona o ochrane prírody a krajiny vyžaduje súhlas na výrub drevín s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovitých porastov s výmerou nad 20 m²; o súhlase na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny je príslušný rozhodnúť Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie orgán ochrany prírody a krajiny.
 5. V prípade stavby v blízkosti drevín je potrebné postupovať v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody - ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, bod 4.1 pri stavebných prácach sa drevena chráni celá (koruna, kmeň, koreňová sústava) pred poškodením. Pri používaní stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok sa musí dbať na minimalizáciu poškodenia drevín. V zelenom páse ukladať potrubia a káble vo vzdialenosti 1,5 m od osi stromov. Výkopové práce v blízkosti stromov a kríkov sa budú uskutočňovať ručne s dôrazom na ochranu ich koreňových systémov. Činnosťou nepoškodiť kmene existujúcich drevín. Narušené trávnaté porasty budú upravené do pôvodného stavu s opätovným zatrávením.

10. Mestská časť Bratislava – Vajnory, referát cestného hospodárstva - stanovisko č. OS-CH/2182/497/2024/JUL zo dňa 03.04.2024:

Cestný správny orgán súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou stavby pre stavebné povolenie, ktorá vzdušne nadkrižuje diaľnicu D4 s protihlukovou stenou vedenú na vyššom násype a pozemnú komunikáciu v pokračovaní ul. Na doline v katastrálnom území Vajnory za dodržania nasledujúcich podmienok:

- pred realizáciou stavby je potrebné predložiť projekt organizácie dopravy na prerokovanie a odsúhlasenie Krajskému dopravnému inšpektorátu KR PZ v Bratislave ako i správcom príslušných komunikácií pre potreby určenia dopravného značenia v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení ďalších predpisov,
- príslušný cestný správny orgán (CSO) vydá určenie dočasného dopravného značenia,
- v prípade potreby uzávierky komunikácie počas realizácie prác je potrebné samostatnou žiadosťou požiadať príslušný CSO o vydanie uzávierkového povolenia,
- počas realizácie stavby budú dodržané ochranné pásma v zmysle §15 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon
- pred zahájením stavebných prác je potrebné vytýčiť podzemné siete nachádzajúce sa pod prístupovými cestami. V prípade prejazdu ponad vytýčené inžinierske siete stavebnými mechanizmami je nevyhnutné prejazd spevniť tak, aby nedošlo k ich poškodeniu stredne ťažkou technikou potrebnou pre dopravu materiálu, betonáž, stavbu stožiarov a ťahanie vodičov.
- všetky dotknuté, narušené alebo znečistené povrchy počas realizácie budú obnovené do pôvodného stavu, v prípade poškodenia vozovky je nutné obnoviť betónovú aj asfaltovú vrstvu,
- investor pred realizáciou zabezpečí informovanie verejnosti vhodnou formou o dopravných obmedzeniach v súvislosti s predmetnou stavbou.

11. Mesto Svätý Jur, oznámenie č. 10919/959/2024 zo dňa 14.06.2024

K umiestneniu líniovej stavby „Zaústenie 400 kV vedení do ESt Vajnory“ bolo dňa 22.12.2022 vydané záväzné stanovisko pod č. 15474/1703/2022.

Pokiaľ neprišlo k zmene stavby, platí vydané vyššie citované záväzné stanovisko k umiestneniu stavby vrátane všetkých podmienok.

12. Zero Bypass Limited, organizačná zložka – vyjadrenie č. 12381 zo dňa 24.04.2024:

ZBL, ako správca diaľnice D4, súhlasí, so stavbou „Zaústenie 400 kV vedení do Est Vajnory, SO-01 Zaslučkovanie vedení 400 kV do Est Vajnory“ za nasledovných podmienok:

1. ZBL žiada dodržať všetky podmienky stanovené ZBL v prvom vydanom stanovisku.
2. ZBL žiada predložiť organizáciu dopravy na schválenie hneď, ako bude k dispozícii.
3. ZBL požaduje rešpektovať inžinierske siete v majetku ZBL, ktoré sú zabudované v pozemkoch dotknutej časti diaľnice D4. Investor je taktiež povinný vytyčiť inžinierske siete ešte pred zahájením prác. ZBL nevytyčuje a nezameriava, nakoľko ZBL nedisponuje žiadnymi zariadeniami ani pracovníkmi, ktorí vytyčujú a zameriavajú inžinierske siete. ZBL môže poskytnúť na nahliadnutie dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby v mieste sídla. Pre vylúčenie pochybností uvádzame, že dokumentácia má len informatívny charakter a ZBL negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát a preto je zodpovednosťou žiadateľa vytyčiť všetky inžinierske siete pred akýmikoľvek prácami.
4. Požadujeme dodržať nezastavanie ochranného pásma diaľnice D4 stavebnými objektami.
5. ZBL žiada, aby výstavba neobmedzovala vjazdy a výjazdy z diaľnice D4 v dotknutej oblasti. Je nevyhnutné, aby Žiadateľ zabezpečil plynulosť a bezpečnosť premávky na diaľnici D4 a bude stále dostupný počas celej výstavby.
6. Pri manipulačných činnostiach strojnými zariadeniami/mechanizmami nesmie byť za žiadnych okolností ohrozený alebo obmedzený dopravný priestor diaľnice, D4. Objekt a ani stavenisková doprava nesmie byť prostredníctvom cestného telesa alebo priamo pripojený na diaľnicu, D4. Prístup k Stavbe bude zriadený mimo cestný pozemok diaľnice D4.
7. Za žiadnych okolností nesmie dôjsť k narušeniu celistvosti a polohy diaľnice D4.
8. Po ukončení prác žiadateľ zabezpečí, aby terénne úpravy dotknuté akciou boli vrátené do pôvodného stavu, resp. v zmysle PD.
9. V prípade ak Žiadateľ svojou činnosťou spôsobí ZBL zrážky za nedostupnosť, budú tieto zrážky následne fakturované Žiadateľovi v plnej sume.
10. Začiatok a ukončenie prac investor oznámi ZBL.

13. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja, vyjadrenie č. 1378/150/2024/1110 zo dňa 25.04.2024:

K realizácii nadzemného elektrického vedenia 400kV je naše vyjadrenie nasledovné:

- Pri križovaní ciest v našej správe : III/1108 (Stupava — Borinka), II/502 (BA Rača — Sv. Jur), III/1083 (Ch. Grob — Bernolákovo), III/1065 (Bernolákovo — N. Dedinka), III/1053 (Tomášov — D. Lužná) a 11/572 (Studené — Štvrtok na Ostrove) elektrickým vedením žiadame vodiče počas prác zabezpečiť tak, aby nepoklesli do priestoru cesty.
- Poloha nových stožiarov nesmie presiahnuť hranicu ochranného pásma cesty II. triedy (25 m od osi cesty) a III. triedy (20 m od osi cesty).
- S prácami v ochrannom pásme dotknutých ciest súhlasíme. Výnimku na práce v ochrannom pásme dotknutých ciest udeľuje príslušný Okresný úrad (Malacky, Pezinok, Senec) odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
- Dočasné dopravné značenie na cestách v našej správe podlieha súhlasnému záväznému stanovisku príslušného Okresného riaditeľstva Policajného zboru ODI a určení príslušného Okresného úradu odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

14. Železnice SR, generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy – súhrnné stanovisko č. 05432/2024/O230-43 zo dňa 12.06.2024:

Po prerokovaní dokumentácie so správcovskými útvarmi ŽSR Oblastného riaditeľstva Trnava s povolením stavby podľa predloženej dokumentácie **súhlasíme** za nasledujúcich podmienok:

1. Z hľadiska technických podmienok vo vzťahu k telesu dráhy a ostatnej jestvujúcej infraštruktúry ŽSR, činnosti v obvode dráhy, vstupu do obvodu dráhy, zaistenia bezpečnosti atď. sú rozhodujúce požiadavky uvedené vo vyjadreniach ŽSR OR Trnava č. 03142/2024/OR TT/SŽTS-6 zo dňa 16.05.2024 a jeho odborných zložiek, ktoré žiadame rešpektovať
2. Stavebník bude rešpektovať objekty, vedenia a zariadenia ŽSR. Realizáciou stavby, jej prevádzkou a užívaním
 - a) nesmú byť rušené zariadenia ŽSR,
 - b) nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej dopravy, k narušeniu stavby dráhy, jej odvodnenia, stability a k poškodeniu objektov, vedení a zariadení ŽSR,
 - c) nesmú byť znečisťované pozemky v správe ŽSR ani plochy v okolí železničnej dráhy a to ani trvalým, či dočasným uložením výkopovej zeminu, či iného materiálu na plochách v blízkosti železničnej trate bez súhlasu prevádzkovateľa dráhy
3. Stavebník si je vedomý skutočnosti, že miesto stavby sa nachádza v ochrannom pásme dráhy, s čím sú spojené negatívne vplyvy a obmedzenia (hluk, vibrácie, vplyv prevádzky trakcie) spôsobené bežnou železničnou prevádzkou. Stavebník zabezpečí, aby ním navrhovaná stavba odolávala vplyvom železničnej prevádzky počas celej doby jej prevádzky. Nesúhlasíme, aby si vlastníci, resp. užívatelia stavby z titulu prípadných negatívnych účinkov od železničnej prevádzky uplatňovali nároky na úpravy u Železníc SR nakoľko nepriaznivé účinky železničnej prevádzky sú v čase prípravy a realizácie posudzovanej stavby už známe.
4. Dokumentáciu pre realizáciu stavby v dostatočnom časovom predstihu pred začatím realizácie prerokovať a odsúhlasiť so správcovským útvarom ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Bratislavská 2fA, 917 02 Trnava a jeho odbornými útvarmi v zmysle ich vyjadrenia.
5. Investor zabezpečí
 - a) úhradu nákladov v prípade nevyhnutných úprav zariadení ŽSR vyvolaných navrhovanou činnosťou,
 - b) prípadné zmeny stavby vo vzťahu k ochrannému pásmu dráhy, obvodu dráhy a objektom stavby dráhy vopred prerokovať s dotknutými útvarmi ŽSR,
 - c) prizvanie ŽSR OR Trnava ku kolaudačnému konaniu.

Stavba podlieha dodržiavaniu ustanovení zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach v znení neskorších predpisov.

15. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., stanovisko č. SVP 10669/2024/2 zo dňa 21.05.2024:

1. Predmetná stavba vzdušným vedením križuje drobný vodný tok Javorník, ktorý je v správe SVP, š.p. Podľa ustanovenia § 49 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách pobrežné pozemky (ochranné pásma) v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri drobných vodných tokoch sú pozemky do 5 m od brehovej čiary. Územie pobrežného pozemku, resp. ochranného pásma toku, musí byť prístupné pre mechanizáciu správcu toku a povodia za účelom vykonávania činnosti vyplývajúcej z vodného zákona. Vodný tok Javorník je v správe SVP š. p., zaradený v hydrologickom povodí 4-21- 08-026 s číslom správcovstva VHPID č. 2603.

2. Do vymedzených pobrežných pozemkov (ochranného pásma) nie je možné umiestňovať vedenia a zariadenia technickej infraštruktúry, stavby trvalého charakteru, súvislú vzrastlú zeleň ani inak ho poľnohospodársky obhospodarovať. K vodným tokom požadujeme zachovať prístup mechanizácie správcu vodného toku k pobrežným pozemkom z dôvodov údržby a správy vodných tokov, vyplývajúcej z vodného zákona.
3. Požadujeme v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. (vodný zákon), § 49, ods. 2 akceptovať pobrežné pozemky (ochranné pásma) pre správu toku Javorník vo vzdialenosti do 5 m od brehovej čiary toku, na pobrežných pozemkoch nie je možné budovať žiadne pevné stavby vrátane stožiarov.
4. Pri realizácii stavby žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.
5. Realizáciou predmetnej stavby nesmie dôjsť k poškodeniu korýt vodných tokov a ich pobrežných pozemkov a k zhoršeniu odtokových pomerov vodných tokov.
6. Stavebnými aktivitami a užívaním stavby nesmie dôjsť k zhoršeniu (znečisteniu) kvality povrchových vôd a podzemných vôd.
7. Križovania požadujeme realizovať v zmysle STN 736822 Križovanie a súbegy vedení a komunikácií s vodnými tokmi, STN 736005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
8. Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a za škody vzniknuté užívaním vodných tokov (§ 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách).
9. Pri prípadnom prieniku pobrežného pozemku vodného toku s ochranným pásmom budovanej siete žiadame, aby bol správca týchto sietí zaviazaný umožniť správcovi vodných tokov výkon jeho práv a povinností, ktoré mu vyplývajú z vodného zákona. V prípade nesúhlasu správcu inžinierskych sietí s realizáciou prác požadovaných správcom vodných tokov vykoná požadované práce správca inžinierskych sietí na vlastné náklady a v termíne požadovanom správcom vodných tokov.
10. Pred začatím stavebných prác je potrebné vytýčiť existujúce podzemné vedenia - inžinierske siete, aby nedošlo k ich poškodeniu.
10. Prípadné poškodenie terénu pobrežných pozemkom požadujeme vrátiť do pôvodného stavu a zatrávniť.
11. Ak budú stavbou dotknuté pozemky vo vlastníctve našej organizácie požadujeme najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia uzavrieť zmluvný vzťah s odborom správy majetku Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p.
12. V ďalšom kroku budeme požadovať na kolaudačné konanie prizvať aj správcu vodných tokov a povodí – SVP, š. p. Povodie Dunaja, odštepny závod. Prevádzkové stredisko Šamorín a budeme žiadať odovzdať našej organizácii porealizačné geodetické zameranie predmetnej stavby v grafickej aj digitálnej forme (vektorový formát aj formát pdf).

16. Transpetrol, a.s., vyjadrenie č. 003242/2024 zo dňa 13.05.2024

S súhlasíme s PD a pri realizácii stavby požadujeme dodržať všetky podmienky, ktoré boli stanovené vo vyjadrení č. 6487/2022 zo dňa 25.7.2022 k horeuvedenej stavbe.

17. SPP – Distribúcia, a.s. – vyjadrenie č. TD/NS/0328/2024/Gá zo dňa 20.05.2024:

SPP – D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“) **súhlasí** s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spu-distribucia.sk (časť E- služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení zákona o energetike pokutu vo výške 300 € až 150 000 €,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Ondrej Zurbola, email: ondrej.zurbola@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení zákona o energetike pokutu vo výške 300 € až 150 000 €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TRP) najmä TPP 702 02, 702 01, 906 01,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolne šachty, trvalé porasty a pod..
- v zmysle § 80 zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

OSOBITNÉ PODMIENKY:

- v lokalite ESt Vajnory prebieha preložka VTL plynovodu v zmysle vyjadrenia TD/PS/0076/2023/Gá zo dňa 06.06.2023.
- žiadame rešpektovať všetky plynárenské zariadenia v zmysle platnej legislatívy

18. Hydromeliorácie, š. p. – vyjadrenie č. 7752-2/120/2022 zo dňa 16.12.2022:

S vydaním stavebného povolenia na stavbu „Zaústenie 400 kV vedení do ESt Vajnory“ súhlasíme.

Zároveň pri realizácii stavby žiadame dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení č.4531-2/120/2022 zo dňa 12.09.2022:

- križovanie elektrických vedení so závlahovým potrubím navrhnuť a vykonať v súlade s ustanoveniami STN 73 6961 „Križovania a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami“ z r. 1983;
- pred začatím zemných prác požiadať na základe objednávky o vytýčenie trasy závlahového potrubia zástupcu Hydromeliorácie, š.p., dislokované pracovisko Bratislava kontaktná osoba Ing. Bernát, č.t. 421 903 997 967, bernat@hmosp.sk alebo Ing. Dušan Keder, č.t. +421 911 644 994, keder@hmosp.sk;
- k ukončeniu prác prizvať našich pracovníkov, ktorí protokolárne (zápisom do stavebného denníka) odsúhlasia vykonanie križovania;

- v prípade poškodenia majetku štátu - závlahového potrubia, ku ktorému má Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia, jeho uvedenie do pôvodného stavu na náklady investora.

19. Západoslovenská distribučná – stanovisko zo dňa 13.05.2024:

K predloženému projektu vydávame súhlasné stanovisko.

Požadujeme zahrnúť do projektu časovú a vecnú koordináciu v spojitosti s ukončením prevádzkovania vedenia č.8499 na úrovni 110kV a tak isto žiadame zahrnúť do projektu koordináciu na úrovni dispečerského riadenia pri potrebných vypínaniach dotknutých vedení 400kV a aj 110kV pri realizácii stavby.

20. Slovak Telekom, a.s. a DIGI Slovakia s.r.o. – vyjadrenie č. 6612411268 zo dňa 22.04.2024:

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Daniel Talacko, +421 0902719605, Tomáš Tomašovič, tomas.tomasovic@telekom.sk, +421910394084.
4. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť/zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
7. V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

21. OTNS, a.s. (SWAN, a.s., DEVNET, a.s.) – vyjadrenie č. 320240929 zo dňa 27.05.2024:

V záujmovom území SO-02 Zaústenie vedenia 400 kV (V499) do Est Stupava sa NACHÁDZAJÚ podzemné aj nadzemné vedenia v majetku SWAN, a.s., alebo Devnet, a.s. SWAN, a.s. a Devnet, a.s. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany telekomunikačných vedení, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Po splnení daných podmienok spoločnosť OTNS, a.s. ako správca siete SWAN k vydaniu stavebného povolenia nemá námietky.

Všeobecné podmienky ochrany telekomunikačných vedení:

1. Existujúce vedenia sú chránené ochranným pásmom v zmysle § 23 zákona č. 452/2021 Z.z. a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného záujmového územia, alebo ak si Stavebník nespĺní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba v prípade, ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal Žiadosť je v kolízii s vedeniami SWAN alebo DEVNET alebo zasahuje do ich ochranného pásma, je povinný:
 - vyzvať správcu siete, spoločnosť OTNS, a.s. (swansiete@otns.sk) na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia vedení,
 - vypracovať projektovú dokumentáciu,
 - dať si odsúhlasiť projektovú dokumentáciu.

- V zmysle § 21 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť trasa všetkých známych vedení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Každý je povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval vedenia alebo telekomunikačné zariadenia a nerušil prevádzku sietí alebo služieb a neoprávnene nezasahoval do siete a do poskytovania služieb, inak zodpovedá za škodu, ktorú tým podniku spôsobil
- Jestvujúce káble musia byť vytýčené. Vytýčenie sa realizuje na základe písomnej objednávky zaslanej na adresu: OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, alebo elektronicky na obchod@oitns.sk, pri objednávke je nutné uviesť číslo tohto vyjadrenia a priložiť kópiu samotného vyjadrenia so zákresom. V prípade záujmu vieme poskytnúť porealizačné geozameranie trás OK v ZÚ v dgn. Získaný podklad nahrádza fyzické vytýčenie v teréne.
- Nad vytýčenou trasou sa nebudú používať ťažké mechanizmy pokiaľ sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu, nad vytýčenou trasou sa nebudú umiestňovať skládky materiálov a stavebnej sute.
- Ak je v záujmovom území plánovaná výstavba cestných komunikácií, komunikácií pre peších a parkoviská či iné spevnené plochy nad našou existujúcou trasou, požadujeme zabezpečiť dodatočnú mechanickú ochranu optických chráničiek SWAN uložením chráničiek do betónových žľabov TK2 s vekom po celej dĺžke pod spevnenými plochami.
- V súvislosti s vykonávanými prácami požadujeme dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, ako aj STN 33 3300.
- Realizáciu výkopových prac min. 1,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení a zariadení ochranné pásmo/požadujeme vykonávať zásadne ručným spôsobom bez používania strojných mechanizmov (žiadne riadené a neriadené podvrty). Pri výkopových prácach v blízkosti telekomunikačných vedení je potrebné dodržať maximálnu opatrnosť, vedenia zabezpečiť proti poškodeniu a prípadnému odcudzeniu.
- Vytýčené, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je dodávateľ stavby povinný riadne zaistiť proti previsu, proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času /uložením do drevených žľabov, resp. vyviazaním na trám/ a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť.
- Oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou trasou na možnú polohovú odchýlku $\pm 30\text{cm}$ skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
- V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov, je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca OTNS (optika@otns.sk).
- Žiadame, aby bol zástupca spoločnosti OTNS (optika@otns.sk) prizvaný ku kontrole a prevzatiu odkopaných tras ešte pred zásypom rýh, jedna z podmienok pre kolaudáciu stavby, vystavenie potvrdenia o nepoškodení vedenia.
- Pred záhonom je nutné previesť zhutnenie zeminy pod a nad vedením, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery).
- V zmysle § 24 zákona. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s prerušením prevádzky s vlastníkom siete na adrese construction@swan.sk . Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku vedení. Všetky práce spojené s ochranou káblov alebo preložkou budú zrealizované na náklady Stavebníka.
- V prípade prekládky telekomunikačných vedení bez prerušenia prevádzky požadujeme po vytýčení trasy vykopať sondy, z ktorých bude zrejmé vedenie trasy pod povrchom. Po prekládke vedenia žiadame dodať geodetické zameranie nového trasovania a pred zásypom prizvať ku kontrole zástupcu spoločnosti OTNS (optika@otns.sk)

- V prípade ak sa v záujmovom území v Žiadosti o vyjadrenie nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve SWAN, a.s. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Každé poškodenie zariadenia spoločnosti SWAN, a.s. je nutné bezodkladne oznámiť telefonicky na čísle: +421 0908 706 819, +421 2 35 000 999, 0650 123 456 alebo mailom na adrese: helpdesk@swan.sk. Upozorňujeme, že v prípade nedodržania podmienok a prípadného poškodenia optických vedení siete SWAN a DEVNET ponese stavebník/realizátor celú zodpovednosť za prerušenie telekomunikačnej prevádzky a bude znášať všetky náklady spojené s odstránením poruchy vrátane pokút.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 23 a § 24 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

22. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. – stanovisko č. BA-1804 2024 PN zo dňa 17.05.2024:

Stavbou dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava. Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 452/2021 Z. z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch, pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko a.s. Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a „Zmluvy o preložke“ so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že:

1. Vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov;
2. Rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a elektrické prípojky k nim nie sú predmetom tohto vyjadrenia.

Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ/vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednatel' farbou, alebo kolíkmi/
- preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia ± 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme od vyznačenej polohy PTZ
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme, aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou

- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. čísle 033/77 32 032, mob. 0907/721 378
- je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia)
- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy.

23. Ministerstvo dopravy SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad – záväzné stanovisko č. 16441/2023/SŽDD/39290 zo dňa 20.04.2023:

MD SR **súhlasí** s umiestnením predmetnej stavby v OPD a v OD a zároveň pre jej užívanie určuje tieto podmienky:

1. Stavba bude realizovaná v súlade s predloženou dokumentáciou. Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia MD SR.
2. Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa.
3. Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy.
4. Stavba v OPD a v OD musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarным predpisom.
5. Po ukončení vykonávacích činností uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu.
6. Stavebník je povinný dodržať podmienky určené v stanovisku ŽSR - GR, Odbor expertízy, Klemensova 8, Bratislava č. 05157/2023/O230-19 zo dňa 22.02.2023.
7. Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu udržiavať a prispôbovať pravidlám technickej prevádzky železníc a dráhovým predpisom tak, ako si to vyžaduje stavba a tak, aby bol vylúčený priaznivý vplyv stavby na dráhu.
8. Toto stanovisko nenahrádza povolenie stavby a nie je ani súhlasom na začatie prác na stavbe.
9. Záväzné stanovisko je platné dva roky odo dňa jeho vydania.
10. V zmysle § 140b ods. 1 stavebného zákona toto stanovisko je pre správny orgán v konaní podľa stavebného zákona záväzné a nahrádza stanovisko MD SR aj pre následné konania správneho orgánu o predmetnej stavbe podľa stavebného zákona za predpokladu, že nedôjde k zmene priestorového usporiadania stavby a dráhy v OPD a v OD.

24. Ministerstvo dopravy SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií – povolenie č. 05913/2023/SCDPK/27807 zo dňa 14.03.2023:

Ministerstvo povoľuje výnimku zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme (ďalej len „COP“) diaľnice D4 (ďalej len „DaR“) žiadateľovi za dodržania nasledovných podmienok:

1. Práce budú realizované podľa predloženej projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) k stavbe vypracovanej spoločnosťou PROVED, s. r. o., Ing. Jánom Šulíkom v novembri 2022.
2. V prípade doplnenia alebo zmeny PD alebo iných zmien, ktoré zasahujú do právom chránených záujmov, je potrebné podať novú žiadosť na ministerstvo a predložiť PD na opätovné posúdenie aj správcovi pozemnej komunikácie.
3. Zodpovednou osobou bude žiadateľ Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, IČO: 35 829 141.

4. V prípade, ak by činnosťou počas predmetnej stavby mala byť priamo alebo nepriamo obmedzená alebo ohrozená premávka na DaR, je nutné vykonať potrebné opatrenia na jej odvrátenie a v činnosti pokračovať až po obstaraní nevyhnutných povolení príslušného cestného správneho orgánu (napr. zvlášťne užívanie DaR, uzávierka DaR a určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení na DaR) v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
5. V COP DaR, na stavebných objektoch, ako aj na oplotení stavby nesmú byť umiestnené žiadne reklamné, propagačné a informačné zariadenia viditeľné z DaR.
6. Žiadateľ je povinný rešpektovať všetky inžinierske siete, ktoré je povinný vytýčiť pred zahájením prác.
7. Jednotlivé objekty navrhovanej stavby, ani stavenisková doprava vrátane stavebných mechanizmov nesmú byť dopravne napojené prostredníctvom cestného telesa alebo priamo na predmetný úsek DaR.
8. Žiadateľ oznámi minimálne 5 dní vopred začiatok výkonu činnosti a následne jej ukončenie na kontakty:
 - dopravne.obmedzenia@mindop.sk
 - dopravna.policia@minv.sk
 - operačné stredisko správcu: 085022 10 10príčom v predmetnom oznámení budú uvedené mená a telefónne čísla všetkých zodpovedných osôb, ktoré majú rozhodovaciu právomoc v prípade, ak si to budú vyžadovať naliehavé okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky ako aj v prípade verejného záujmu.
9. Žiadateľ zabezpečí realizáciu prác tak, aby nebola priamo alebo nepriamo obmedzená a ohrozená stavba DaR a jej súčasti ako aj cestná premávka na DaR.
10. V prípade vzniku škody na DaR a jej súčasti, je žiadateľ povinný túto škodu bezodkladne odstrániť na vlastné náklady; poškodenie oznámiť správcovi DaR, prípadne prekonzultovať spôsob a postup pri odstraňovaní vzniknutej škody.
11. Osvetlenie stavby pred, počas a aj po ukončení akcie nebude smerované tak, aby oslňovalo účastníkov cestnej premávky na DaR a jej súčastiach.
12. Po ukončení prác žiadateľ zabezpečí, aby terénne úpravy dotknuté akciou boli vrátené do pôvodného stavu, resp. v zmysle PD.
13. Pri manipulačných činnostiach strojnými zariadeniami/mechanizmami nesmie byť za žiadnych okolností ohrozený alebo obmedzený dopravný priestor DaR.
14. Vzhľadom na blízkosť DaR ministerstvo upozorňuje na možné negatívne vplyvy cestnej premávky z DaR ako napr. hluk, infrazvuk a vibrácie. Žiadateľ svojim rozhodnutím umiestniť svoj stavebný zámer (stavbu) v COP existujúcej DaR je s touto skutočnosťou oboznámený a je si vedomý vyššie uvedených možných negatívnych vplyvov. Žiadateľ je povinný použiť také stavebné postupy, materiály alebo technológie, ktoré, s ohľadom na súčasnú mieru poznania, v čo najvyššej miere eliminujú možné negatívne vplyvy. Ak pre elimináciu možných negatívnych vplyvov bude nevyhnutné dodatočne vykonať náležité opatrenia, tieto bude realizovať žiadateľ. Voči správcovi pozemnej komunikácie nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože možné negatívne vplyvy z prevádzkovej DaR sú žiadateľovi v čase realizácie zámeru známe.
15. Ak si to vyžiada verejný záujem na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky policajt je oprávnený podľa osobitných predpisov upravujúcich jeho pôsobnosť operatívne vykonať opatrenie smerujúce k zabezpečeniu verejného záujmu.
16. Ministerstvo si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky, uložené podmienky zmeniť alebo zrušiť, ak si to vyžiada verejný záujem v súvislosti s ochranou pozemnej komunikácie a premávky na nej.

17. Ministerstvo ukladá povinnosť žiadateľovi, investorovi, realizátorovi stavby a jej budúcim vlastníkom archivovať toto povolenie ako aj PD, na základe ktorej bolo povolenie vydané po celú dobu jej užívania

Toto povolenie podľa § 11 ods. 2 cestného zákona je záväzným stanoviskom podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

25. Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, vyjadrenie č. OU-BA-OSZP-2024/018030-004 zo dňa 05.08.2024:

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, príslušný podľa § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 104 ods. 1 písm. d) a § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“), vydáva podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 2 zákona o odpadoch nasledovné vyjadrenie:

Z hľadiska odpadového hospodárstva orgán štátnej správy odpadového hospodárstva **nemá námietky** k predmetnej stavbe.

1. Ak sa nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykovaný počas stavebných prác použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykovaný, nejde o odpad. Inak sa považuje za odpad, s ktorým je potrebné naložiť v súlade so zákonom o odpadoch.
2. Využívanie odpadov na spätné zasypávanie je možné len na základe súhlasu príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v súlade s § 97 ods. 1) písm. s) zákona o odpadoch.
3. Skladovanie výkopovej zeminy tak ako je uvedené v § 3 ods. 19) zákona o odpadoch je možné len na základe súhlasu príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v súlade s § 97 ods. 1) písm. u) zákona o odpadoch.
 - v zmysle § 3 ods. 19) zákona o odpadoch skladovanie výkopovej zeminy je dočasné uloženie odpadu - výkopovej zeminy mimo staveniska pred jej využitím na spätné zasypávanie v mieste, ktoré nie je zariadením na zhodnocovanie odpadov alebo zariadením na zneškodňovanie odpadov a ktoré nie je miestom vzniku výkopovej zeminy.
4. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy platné v odpadovom hospodárstve.
5. Držiteľ odpadu je povinný uplatniť hierarchiu odpadového hospodárstva ustanovené v § 6 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,
6. Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných prác je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú a pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva.
7. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 14 - držiteľa odpadu podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
8. Pôvodca odpadu je povinný jednotlivé odpady správne zaradovať a zhromažďovať vytriedené podľa druhov odpadov a poddruhov (katalógových čísiel uvedených vo vyhláske MZP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov), zabezpečiť pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom a zabezpečiť spracovanie v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva v súlade so zákonom o odpadoch.

9. Pôvodca odpadu je povinný viesť evidenciu a ohlasovať údaje z evidencie príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 14 ods. 1 písm. f) a g) zákona o odpadoch, v súlade s ustanovením § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.
10. Pôvodca odpadu má pred realizáciou demolačných prác a po realizácii demolačných prác ohlasovaciu povinnosť podľa § 77 ods. 3 písm. e) a f).
11. Investor (pôvodca) komunálnych odpadov je povinný okrem iného zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci aj pre komodity sklo, kovy, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov.
12. Investor odovzdá tunajšiemu úradu doklady o odbere odpadov vzniknutých z realizácie stavby a ich následnom spracovaní oprávnenou osobou, pre účely vyjadrenia v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.

Stavebník je povinný dodržať podmienky a požiadavky vyplývajúce zo všetkých platných stanovísk, vyjadrení a rozhodnutí, ktoré boli vydané v súvislosti s predmetnou stavbou – najmä, nie však výlučne, podmienky uvedené v tomto rozhodnutí.

Na predmetnú stavbu bolo vydané rozhodnutie Okresného úradu Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-MA-OSZP-2024/014670-006 zo dňa 03.04.2024, ktorým bol udelený súhlas na výrub 48 ks drevín a 240 m² krovitých porastov v k. ú. Stupava, a ktorého podmienky je stavebník pri realizácii stavby rešpektovať.

Ďalej Okresný úrad Malacky, pozemkový a lesný odbor vydal rozhodnutie č. j.: OU-MA-PLO-2024/016543-4/TM zo dňa 10.06.2024, právoplatné dňa 26.06.2024, ktorým natrvalo odňal poľnohospodársku pôdu z pozemku reg. „C“ parc. č. 12009/400 o výmere 157 m² v k. ú. Stupava a rozhodnutím č. j.: OU-MA-PLO-2024/016832-3 zo dňa 24.06.2024, právoplatné dňa 17.07.2024 obmedzil využívanie funkcií lesov na lesných pozemkoch o celkovej výmere 3 982 m² v k. ú. Stupava na dobu 80 rokov.

Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal rozhodnutie č. OU-PK-OSZP-2024/005271-003 zo dňa 12.06.2024, ktorým bol udelený súhlas na výrub 24 ks drevín a 180 m² krovitého porastu v k. ú. Svätý Jur a súčasne Okresný úrad Pezinok, pozemkový a lesný odbor vydal rozhodnutie č. OÚ-PK-PLO-2024/005961-002/HRN zo dňa 18.04.2024, právoplatné dňa 22.05.2024, ktorým natrvalo odňal poľnohospodársku pôdu pre vybudovanie stožiarov v k. ú. Svätý Jur a rozhodnutím č. OU-PK-PLO-2024/004489-002/HRN zo dňa 08.04.2024, právoplatné dňa 22.05.2024 a trvale vyňal lesný pozemok z dôvodu „výstavby nového stožiara č. 65 vedenia 400 kV“ v k.ú. Svätý Jur .

Podľa ustanovenia § 67 ods. 2 stavebného zákona stavebné povolenie stratí platnosť, ak nebude stavba začatá **do 2 rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť**.

Podľa ustanovenia § 52 správneho poriadku stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

Po ukončení stavby stavebník predloží na stavebný úrad písomný návrh na kolaudáciu stavby. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia, vydaného príslušným stavebným úradom. Ku kolaudačnému konaniu stavby stavebník predloží doklady, uvedené v ustanovení § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.

Podľa položky č. 60 písm. g) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je žiadosť o stavebné povolenie pri predpokladanom rozpočtovom náklade nad 1 000 000 eur

do 10 000 000 € spoplatnená, pričom stavebník bol vyzvaný na zaplatenie správneho poplatku vo výške 800 € (slovom: osemsto eur), ktorý zaplatil dňa 16.09.2024.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V stanovenej lehote bola vznesená pripomienka účastníka konania AGRO MALINOVO, a.s., ktorej Regionálny úrad Bratislava vyhovel a zapracoval do podmienok rozhodnutia v bode č. 21.

Odôvodnenie

Dňa 26.06.2024 bola Regionálnemu úradu Bratislava doručená žiadosť spoločnosti RNDr. Martin Mocik- PEDOHYG, Lúčna 519/1, 059 35 Batizovce, IČO: 32 116 055, ako splnomocneného zástupcu stavebníka – Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, IČO: 35 829 141, o vydanie stavebného povolenia pre stavbu „ZAÚSTENIE 400 kV VEDENÍ DO ESt VAJNORY“ v rozsahu stavebných objektov: SO 01: Zaslučkovanie vedení 400 kV do ESt Vajnory, SO 02: Zaústenie vedenia 400 kV (V499) do ESt Stupava, SO 03: Zaústenie vedení 400 kV do ESt Podunajské Biskupice, SO 04: Prepojenie vedení 400 kV v k. ú. Patov, stožiarové miesta na pozemkoch: reg. „C“ parc. č. 7362/4, 6719/8, 6719/9, 6694/57, 6694/58, v katastrálnom území Svätý Jur, a na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 12009/400 v katastrálnom území Stupava. Ochranným pásmom vedenia, resp. spoločného koridoru budú dotknuté pozemky reg. „C“ 2761/7, 2761/5, 2132/6, 2133/17 v katastrálnom území Vajnory; pozemky reg. „C“ parc. č. 6176, 6722, 4565/1, 6740, 6694/32, 7362/3, 6694/18, 6719/7, 6694/26, 6694/10, 6694/23, 6694/19, 6694/5, 6694/22, 6694/6, 6694/1, 6694/12, 6719/1, 6694/24, 6694/11, 6694/9, 6694/3, 6719/2, 6719/3, 6694/4, 6694/25, 6719/4, 7366, 6694/13, 6694/14, 6694/15, 6694/16, 6694/17, 6694/21, 6694/40, 6694/41, 6694/43, 6694/44, 6694/48, 6694/49, 6694/53, 6694/54 v katastrálnom území Svätý Jur; pozemky reg. „C“ parc. č. 2009/8, 2010, 2009/3 (reg. „E“ 2009/2), 2015 (reg. „E“ 2015), 2016 (reg. „E“ 2016), 2017 (reg. „E“ 2017), 2019 (reg. „E“ 2019) v katastrálnom území Stupava; pozemky reg. „C“ parc. č. 2943/1 (reg. „E“ 2939, 2934, 2940, 2941, 2932/2, 2942, 2931, 2933, 2937, 2938, 2930, 2935, 2932/1) v katastrálnom území Lozorno; pozemok reg. „C“ 5864/1 v katastrálnom území Podunajské Biskupice; pozemky reg. „C“ parc. č. 60/1, 60/9 (reg. „E“ 51, 52/1, 50/3, 50/2, 52/2, 53, 54) v katastrálnom území Patov. Žiadosť zo strany splnomocneného zástupcu stavebníka bola postupne dopĺňaná v dňoch 21.08.2024 a 22.08.2024.

K žiadosti o stavebné povolenie bola predložená projektová dokumentácia stavby pre stavebné konanie, splnomocnenie stavebníka na zastupovanie v stavebnom konaní, stanoviská dotknutých orgánov a organizácií.

Dňa 03.09.2024 Regionálny úrad Bratislava listom č. 04570/2024-22.1.2.2/KVJ vyzval splnomocneného zástupcu stavebníka na zaplatenie správneho poplatku, ktorý bol prevodom na účet zaplatený dňa 16.09.2024.

Dňa 27.11.2024 Regionálny úrad Bratislava listom č. 04570/2024-22.1.2./ZAV oznámil všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom podľa ustanovenia § 61 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona začatie stavebného konania na predmetnú stavbu a v súlade s ustanovením § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska sú mu dobre známe, žiadosť po doplnení poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby a pre jednotlivé stavebné objekty boli Okresným úradom Bratislava, odborom výstavby a bytovej politiky vydané územné rozhodnutia.

Súčasne stanovil lehotu 10 dní odo dňa doručenia oznámenia, v ktorej si účastníci konania, dotknuté orgány a zúčastnené osoby mohli uplatniť svoje námietky a pripomienky a upozornil

ich, že v zmysle ustanovenia § 61 ods. 1 stavebného zákona na námietky a pripomienky, ktoré mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokovaní územného plánu zóny sa neprihliada. Dotknuté orgány boli taktiež poučené o možnosti uplatnenia svojho stanoviska.

V stanovenej lehote boli Regionálnemu úradu Bratislava dňa 13.12.2024 doručené pripomienky účastníka konania spoločnosti AGRO MALINOVO, a. s., v ktorých žiadal stavebníka o súčinnosť ohľadom vykonávania sejby, žatvy, resp. zberu s manažérom farmy, a aby táto podmienka bola zapracovaná do rozhodnutia. Námietke bolo vyhovené a bola zapracovaná do podmienok rozhodnutia v bode č. 21.

Podľa ustanovenia § 46 správneho poriadku rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti.

Podľa ustanovenia § 54 stavebného zákona stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu.

Podľa ustanovenia § 61 ods. 1 stavebného zákona stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania dotknutým orgánom, všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Súčasne ich upozorní, že svoje námietky môžu uplatniť najneskoršie na ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokovaní územného plánu zóny, sa neprihliada. Stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania do 7 dní odo dňa, keď je žiadosť o stavebné povolenie úplná.

Podľa ustanovenia § 61 ods. 3 stavebného zákona stavebný úrad oznámi účastníkom začatie stavebného konania najmenej 7 pracovných dní pred konaním miestneho zisťovania, prípadne ústneho pojednávania. Ak stavebný úrad upustí od ústneho pojednávania, určí, do kedy môžu účastníci uplatniť námietky, a upozorní ich, že sa na neskoršie podané námietky neprihliadne.

Podľa ustanovenia § 62 ods. 1 písm. a) až d) a ods. 3 stavebného zákona v stavebnom konaní stavebný úrad preskúma najmä, a) či dokumentácia spĺňa zastavovacie podmienky určené záväznou časťou územného plánu alebo podmienky územného rozhodnutia, b) či dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným týmto zákonom a osobitnými predpismi, c) či je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby, či je zabezpečené včasné vybudovanie technického, občianskeho alebo iného vybavenia potrebného na riadne užívanie, d) či bude stavbu uskutočňovať osoba oprávnená na uskutočňovanie stavieb, alebo ak stavbu bude uskutočňovať stavebník svojpomocou, či je zabezpečené vedenie uskutočňovania stavby stavebným dozorom alebo kvalifikovanou osobou; ak zhotoviteľ stavby bude určený vo výberovom konaní, stavebník oznámi zhotoviteľa stavby stavebnému úradu do pätnástich dní po skončení výberového konania. Stavebný úrad zabezpečí stanoviská dotknutých orgánov, ich vzájomný súlad a posúdi vyjadrenie účastníkov konania a ich námietky.

Podľa ustanovenia § 62 ods. 2 stavebného zákona ak sa má stavba užívať ako prevádzkareň, stavebný úrad skúma z hľadísk uvedených v § 62 odseku 1 písm. b) aj účinky

budúcej prevádzky; technicko-ekonomickú úroveň projektu technologického zariadenia nepreskúmava.

Podľa ustanovenia § 66 ods. 1 stavebného zákona v stavebnom povolení určí stavebný úrad záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby a rozhodne o námietkach účastníkov konania. Stavebný úrad zabezpečí určenými podmienkami najmä ochranu záujmov spoločnosti pri výstavbe a pri užívaní stavby, komplexnosť stavby, dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, prípadne ich predpisov a technických noriem a dodržanie požiadaviek určených dotknutými orgánmi, predovšetkým vylúčenie alebo obmedzenie negatívnych účinkov stavby a jej užívania na životné prostredie.

Podľa ustanovenia § 66 ods. 3 stavebného zákona záväznými podmienkami uskutočňovania stavby sa zabezpečí, prípadne určí a) umiestnenie stavby na pozemku v prípadoch spojeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním, b) ochrana verejných záujmov, predovšetkým zdravia ľudí a životného prostredia, c) dodržanie príslušných technických predpisov, prístup a užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, d) lehotu na dokončenie stavby, e) plnenie požiadaviek uplatnených v záväzných stanoviskách podľa § 140b dotknutými orgánmi, ak nie sú určené správnymi rozhodnutiami, prípadne požiadavky vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia na napojenie na tieto siete, f) stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba, ak sa stavba uskutočňuje svojpomocou, g) použitie vhodných stavebných výrobkov, h) povinnosť oznámiť začatie stavby.

Stavba bude umiestnená v Mestskej časti Bratislava – Vajnory na pozemkoch v k. ú. Vajnory, v meste Svätý Jur v k. ú. Svätý Jur, v meste Stupava v k. ú. Stupava, v obci Lozorno v k. ú. Lozorno, v Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice v k. ú. Podunajské Biskupice a v obci Malinovo v k. ú. Patov na pozemkoch, ku ktorým stavebník preukázal iné právo v zmysle ustanovenia § 11 ods. 1 písm. f) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, z ktorého vyplýva, že „Stavebník môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie prenosovej sústavy a distribučnej sústavy, plynovody a plynárenské zariadenia prepravnej siete, distribučnej siete, zásobníka a zariadení určených na ich ochranu, zabránenie ich porúch alebo havárií, alebo na zmiernenie dôsledkov porúch alebo havárií na ochranu života, zdravia a majetku osôb; pri povoľovaní takej stavby stavebný úrad rozhodne o podmienkach, za akých možno stavbu uskutočniť a prevádzkovať na cudzom pozemku; oprávnenia stavebníka na uskutočnenie stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti takeho rozhodnutia.“ V zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 – 12 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vlastníci nehnuteľností majú nárok na náhradu škody, ako aj nárok na náhradu za zriadenie vecného bremena. V zmysle uvedeného právneho predpisu je nárok potrebné uplatniť u investora stavby ako držiteľa povolenia na podnikanie v energetike, a to v lehotách upravených v tomto zákone.

Regionálny úrad Bratislava vymedzil okruh účastníkov konania v súlade s ustanovením § 59 stavebného zákona a v konaní im kvalifikovaným a dostatočným spôsobom zabezpečil ich procesné práva, pričom v konaní si uplatnila pripomienky len spoločnosť AGRO MLINOVO, a.s.

Podľa ustanovenia § 32 ods.1 správneho poriadku *správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarat' potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania.*

Po preskúmaní podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 62 ods. 1 stavebného zákona tunajší úrad zistil, že projektová dokumentácia stavby spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným stavebným zákonom a osobitnými predpismi. Projektovú dokumentáciu vypracovala oprávnená osoba. Podľa ustanovenia § 46 stavebného zákona projektant vykonáva projektovú činnosť a zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa ustanovenia § 45 ods. 2 stavebného zákona. Projektant vypracovaného projektu stavby zodpovedá aj za jeho realizovateľnosť.

Stavebné povolenie stavby bolo vydané na základe stanovísk, vyjadrení, záväzných stanovísk a rozhodnutí nasledovných dotknutých orgánov:

1. TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Odborné stanovisko ev. č. 7165055877/50/24/BT/OS/DOK zo dňa 12.04.2024
2. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, záväzné stanovisko č. Z-PUSR-042264/2024 zo dňa 22.05.2024
3. Bratislavský samosprávny kraj, súhlasné stanovisko č. 23299/2024 zo dňa 04.06.2024
4. DOPRAVNÝ ÚRAD, vyjadrenie č. 6361/2023/ROP-002/59597 zo dňa 19.01.2023
5. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny, záväzné stanovisko č. OU-BA-OSZP3-2023/083694-002 zo dňa 26.01.2023
6. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán štátnej vodnej správy, č. OU-BA-OSZP3-2024/394444-002 zo dňa 14.05.2024
7. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo, vyjadrenie č. OU-MA-OSZP-2024/018724-004 zo dňa 11.06.2024
8. Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, vyjadrenie č. OU-PK-OSZP-2024/007447-002 zo dňa 27.05.2024
9. Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, záväzné stanovisko č. OU-SC-OSZP3-2024/017219-002 zo dňa 23.05.2024
10. Mestská časť Bratislava – Vajnory, Referát cestného hospodárstva - stanovisko č. OS-CH/2182/497/2024/JUL zo dňa 03.04.2024
11. Mesto Svätý Jur, oznámenie č. 10919/959/2024 zo dňa 14.06.2024
12. Zero Bypass Limited, organizačná zložka – vyjadrenie č. 12381 zo dňa 24.04.2024
13. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja, vyjadrenie č. 1378/150/2024/1110 zo dňa 25.04.2024
14. Železnice SR, generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy – súhrnné stanovisko č. 05432/2024/0230-43 zo dňa 12.06.2024
15. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., stanovisko č. SVP 10669/2024/2 zo dňa 21.05.2024
16. TRANSPETROL a.s., stanovisko č. 003242/2024 zo dňa 13.05.2024
17. SPP – Distribúcia, a.s., vyjadrenie č. TD/NS/0328/2024/Gá zo dňa 20.05.2024
18. Hydromeliorácie, š. p. – vyjadrenie č. 7752-2/120/2022 zo dňa 16.12.2022
19. Západoslovenská distribučná – stanovisko zo dňa 13.05.2024
20. Slovak Telekom, a.s. a DIGI Slovakia s.r.o. – vyjadrenie č. 6612411268 zo dňa 22.04.2024
21. OTNS, a.s. (SWAN, a.s., DEVNET, a.s.) – vyjadrenie č. 320240929 zo dňa 27.05.2024
22. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. – stanovisko č. BA-1804 2024 PN zo dňa 17.05.2024
23. Ministerstvo dopravy SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný

- úrad – záväzné stanovisko č. 16441/2023/SŽDD/39290 zo dňa 20.04.2023
24. Ministerstvo dopravy SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií – záväzné stanovisko č. 16441/2023/SŽDD/39290 zo dňa 20.04.2023
 25. Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, vyjadrenie č. OU-BA-OSZP-2024/018030-004 zo dňa 24. 9. 2024
 26. Obvodný banský úrad v Bratislave, stanovisko č. 1062-3244/2022 zo dňa 31.01.2023 – nemá námietky
 27. Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania, záväzné stanovisko č. OU-BA-OKR1-2022/204284/2 zo dňa 01.12.2023 – súhlasí bez podmienok
 28. Okresný úrad Malacky, odbor krízového riadenia, záväzné stanovisko č. OU-MA-OKR-2024/019021-002 zo dňa 18.06.2024 – súhlasí bez podmienok
 29. Okresný úrad Pezinok, odbor krízového riadenia, stanovisko č. OU-PK-OKR-2024/007435-002 zo dňa 23.05.2024 – súhlasí bez podmienok
 30. Okresný úrad Pezinok, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, vyjadrenie č. OU-PK-OCDPK-2024/005826-002 zo dňa 19.04.2024 – súhlasí bez podmienok
 31. Okresný úrad Senec, odbor krízového riadenia, záväzné stanovisko č. OU-SC-OKR-2024/017558-002 zo dňa 30.05.2024 – súhlasí
 32. Okresný úrad Senec, pozemkový a lesný odbor, vyjadrenie č. OU-SC-PLO-2024/017247-002 zo dňa 28.05.2024
 33. Mesto Stupava súhlasné stanovisko č. OVŽP-1530/2024/4457/VAV zo dňa 22.02.2024
 34. Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice, záväzné stanovisko č. SU-1009/9363/2024/La zo dňa 20.05.2024 – súhlasí bez pripomienok
 35. Obec Malinovo, záväzné stanovisko č. SÚ 582/139/2024/FLM zo dňa 26.02.2024 – súhlasí bez pripomienok
 36. Obec Lozorno, odpoveď č. OU-0477/0508/2024 zo dňa 04.03.2024 – nemá pripomienky
 37. Eustream, vyjadrenie č. 480/2023 zo dňa 17.07.2023
 38. SITEL s.r.o., vyjadrenie č. 220704-1583 zo dňa 12.07.2024
 39. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, vyjadrenie č. 330-2024/6614-5768 zo dňa 28.05.2024
 40. Energotel a.s., vyjadrenie č. 620221837 zo dňa 25.07.2023
 41. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., záväzné stanovisko č. 912/2024 zo dňa 23.04.2024 – súhlasí
 42. Slovanet, a.s., vyjadrenie č. 21758 zo dňa 24.04.2024 - súhlasí
 43. Osvedčenie o významnej investícii vydané Ministerstvom hospodárstva SR č. 38203/2022-4270-86987

Podľa ustanovenia § 140b ods. 1 stavebného zákona *záväzné stanovisko je na účely konaní podľa tohto zákona stanovisko, vyjadrenie, súhlas alebo iný správny úkon dotknutého orgánu, uplatňujúceho záujmy chránené osobitnými predpismi, ktorý je ako záväzné stanovisko upravený v osobitnom predpise. Obsah záväzného stanoviska je pre správny orgán v konaní podľa tohto zákona záväzný a bez zosúladenia záväzného stanoviska s inými záväznými stanoviskami nemôže rozhodnúť vo veci.*

Z týchto stanovísk a rozhodnutí nevyplývajú žiadne negatívne alebo protichodné závery k realizácii stavby alebo závery o tom, že by uskutočnenie stavby malo mať negatívny vplyv na životné prostredie. Dotknuté orgány vyslovili svoj súhlas s realizáciou stavby a ich závery nie sú protirečivé ani navzájom sa vylučujúce. Stavebný úrad podmienky, ktoré vyplývajú z záväzných stanovísk, zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia. Stanoviská a vyjadrenia

dotknutých orgánov v zmysle ustanovenia § 126 stavebného zákona, sú kladné a tunajší úrad ich podmienky vo svojom rozhodnutí zohľadnil, čím zabezpečil ochranu verejných záujmov chránených osobitnými predpismi.

Regionálny úrad Bratislava pri vydávaní rozhodnutia vychádzal z dostatočne zisteného skutkového stavu veci, rozhodnutie vydal v súlade s ustanovením § 66 ods. 1 stavebného zákona, určil podmienky na uskutočnenie a užívanie stavby a riadne vyhodnotil pripomienky uplatnené v konaní zo strany účastníka konania. Stavebný úrad zabezpečil určenými podmienkami najmä ochranu záujmov spoločnosti pri výstavbe a pri užívaní stavby, komplexnosť stavby, dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, prípadne iných predpisov a technických noriem a dodržanie požiadaviek určených dotknutými orgánmi, predovšetkým vylúčenie alebo obmedzenie negatívnych účinkov stavby a jej užívania na životné prostredie.

Na základe vyššie uvedeného Regionálny úrad Bratislava rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 53 a § 54 správneho poriadku proti rozhodnutiu má právo podať odvolanie účastník konania. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal (Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Bratislava, oddelenie štátnej stavebnej správy) v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolacím orgánom je Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Mgr. Viliam Pohančeník
riaditeľ Regionálneho úradu pre
územné plánovanie a výstavbu Bratislava

Príloha:

Overená projektová dokumentácia pre stavebné povolenie – pre stavebníka

Rozhodnutie sa doručí účastníkom konania verejnou vyhláškou:

Rozhodnutie sa doručí účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradu pre územné plánovanie a výstavby Slovenskej republiky, Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava a zároveň bude zverejnené na webovom sídle Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky v časti „Úradná tabuľa“, ako aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk v časti „Úradná tabuľa“:

Doručuje sa účastníkom konania verejnou vyhláškou :

1. RNDr. Martin Mocik - PEDOHYĎ, Lúčna 519/1, 059 35 Batizovce – ako splnomocnený zástupca Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, IČO: 32 116 055
2. Mesto Svätý Jur, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur, IČO: 00 304 832
3. Mesto Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava, IČO: 00 305 081
4. Mestská časť Bratislava – Vajnory, Roľnícka 9282/109, 831 07 Bratislava, IČO: 00 304 565
5. Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice, Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava, IČO: 00 641 383
6. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481
7. Obec Malinovo, Ludvíka Svobodu 17, 900 45 Malinovo, IČO: 00 304 921
8. Obec Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno, IČO: 00 304 905

9. Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001
10. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518
11. Slovenský vodohospodársky podnik, OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava, IČO: 36 022 047
12. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36, Bratislava, IČO: 17 335 345
13. Lesy SR, š.p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, IČO: 36 038 351
14. Urbárske pozemkové spoločenstvo Stupava, Hlavná 9, 900 31 Stupava, IČO: 42 357 861
15. AGRO MALINOVO a.s., Tomášovská 22, 900 45 Malinovo, IČO: 00 614 025
16. Poľnohospodárske družstvo v Tomášove, Tomášov 1313/111, 900 44 Tomášov, IČO: 00 190 721
17. PROVED, s. r. o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 51 863 197
18. Vlastníci dotknutých pozemkov k.ú. Svätý Jur, parc. CKN:
 - 6719/8 (odčlenená z 6719/4, LV 9224, Emília Kosírová, Bizetova 11, 949 01 Nitra)
 - 6719/9 (odčlenená z 6719/7, LV 5354, Viera Berenčiová, Prievidzská 222/31, 972 51 Handlová; Bohuslav Zeman, Šaldova 9528/1, 831 07 BA – zom.)
 - 6694/57 (odčlenená z 6694/12, LV 6153, Marta Demová, Rybničná 3, Bratislava)
 - 6694/58 (odčlenená z 66694/22, LV 5937, Margita Herdová, Prostredná 93/27, 900 21 Sv. Jur -zom.)
 - 6694/18 (LV 5171, Mária Ivičičová, Strečianska 3058/3, 851 05 BA)
 - 6719/7 (LV 5354, Viera Berenčiová, Prievidzská 222/31, 972 51 Handlová; Bohuslav Zeman, Šaldova 9528/1, 831 07 BA – zom.)
 - 6694/26 (LV. 5398, Michal Bordáč, Legionárska 23, Bratislava; Margita Bordáčová, Pri štadióne 953/22, 900 21 Svätý Jur)
 - 6694/25 (LV. 6990, Juraj Lisý, Kapincova 1208/5, Bratislava, Bernardína Sveríniová, Lošonec 163, 919 04 Lošonec; Ľubica Bábiková, Kozmonautov 11/931, 900 21 Svätý Jur)
 - 6694/24 (LV 6501, Janka Grófová, Pezinská 499/53, 900 21 Svätý Jur)
 - 6694/3 (LV 6598, Daniela Sucháčová, Súmračná 20, 821 02 Bratislava)
 - 6694/19 (LV 5592, Pavel Grebeči, Uhliská 10101/31, 8310 7 Bratislava)
 - 6694/57 (LV 6153, Marta Demová, Rybničná 3, Bratislava)
 - 6694/11 (LV 6542, Eduard Bruder, Pri mlyne 9821/54, 8631 07 Bratislava)
 - 6694/10 (LV 5504, František Grebeči, Šúty 36, BA; Dušan Vitáloš, Na Pasekách 8, BA; Martin Vitáloš, Na Pasekách 8, Bratislava; Viera Grebečiová, Rusaveliho 14, 831 06 Bratislava; Darina Slávková, Osloboditeľská 10383/22A, 831 07 Bratislava)
 - 6694/9 (LV 6572, Zuzana Hodošová, Majerníková 52, 841 05 Bratislava)
 - 6694/1 (LV 6130, Vladimír Badinský, Kollárova 1/955, 900 21 Svätý Jur)
 - 6694/4 (LV 6954, Darina Králičková, Zbrody 10419/21, 831 07 Bratislava)
 - 6694/5 (LV 5804, Bc. Branislav Krišinský, Trnavská 22, 9002 01 Pezinok; Daniela Krušinská Trudičová, Široká 31, 831 07 Bratislava)
 - 6694/6, 6694/22 (LV 5937, Margita Herdová, Prostredná 93/27, 900 21 Svätý Jur-zom.)
 - 6694/23 (LV 5585, Ing. Danica Viktoríni – Lisá, Zochova 16/3, 811 03 BA; Michal Lisý, Budovateľská 687/30, 919 43 Cífer; Mgr. Zuzana Lančaričová, Gercenova 1165/5, 851 01 Bratislava)
 - 6719/2, 6719/3 (LV 6812, Miloš Kaufmann, Šúrska 2/1047, Svätý Jur; Marta Šušová, 1. Mája 375/28, Svätý Jur; Roman Cintavý, Šustekova 2629/17, 851 01 Bratislava; Mgr. Oľga Červenková, Istrijská 7183/8B, 841 07 Bratislava; Mgr. Miloš Lipka, Pohronská 402/3, 831 03 Bratislava; Ivana Pitáková, Mánesova 804, 339 01 Klatova, CZ)
19. Vlastníci dotknutých pozemkov k.ú. Stupava, parc. CKN (EKN):
 - 2009/8 (LV 4189, Urbárske pozemkové spoločenstvo)
 - 2009/3 (LV 4189, pozemok reg. „EKN“ parc. č. 2009/2, Urbárske pozemkové spoločenstvo)
 - 2015 (LV 4696, pozemok reg. „EKN“ parc. č. 2015, Urbárske pozemkové spoločenstvo)
 - 2016 (LV 4696, pozemok reg. „EKN“ parc. č. 2016, Urbárske pozemkové spoločenstvo)
 - 2017 (LV 4696, pozemok reg. „EKN“ parc. č. 2017, Urbárske pozemkové spoločenstvo)
 - 2019 (LV 4696, pozemok reg. „EKN“ parc. č. 2019, Urbárske pozemkové spoločenstvo)
20. Vlastníci dotknutých pozemkov k.ú. Lozorno, parc. CKN (EKN):
 - 2943/1 (LV 1686, pozemok reg. „EKN“ parc. č. 2932/2, MUDr. Eva Drahošová, Clementisova 1350/47, 024 01 Kysucké Nové Mesto; Ivan Drahoš, Svätoplukovo 458, 951 16 Svätoplukovo; Gabriela Báčorová, Sološnica 327, 906 37 Sološnica; Štefánia Slezáková, Hlavná 998, 900 31 Stupava; Dušan Demeter, Lamačská cesta 1730/91, 841 04 Bratislava; Martina Tvrdoňová, Janotova 6, 841 04 Bratislava; MUDr. Milan Drahoš, Clementisova 1048/82, 024 01 Kysucké Nové Mesto; Daniela Dufková, Láb 157, 900 67 Láb; Jozef Kimlička, Zvončianska 258/ 31, 900 55 Lozorno)
 - 2943/1 (LV 2576, pozemok reg. „EKN“ parc. č. 2933, Marta Švajdlenková, Záhradkárska 435/10, 900 55 Lozorno; Štefan Eliáš, Nedbalova 452/10, 811 01 Bratislava, Vlasta Bogdalíková, záhradná 543, 900 61 Gajary)

- 2943/1 (LV 1138, pozemok reg. „EKN“ parc. č. 2934, Ignác Bertovič, Dlhá 701/4, 900 55 Lozorno; Ing. Ján Balažovič, Bezručova 986/13, 900 31 Stupava)
 - 2943/1 (LV 3929, pozemok reg. „EKN“ parc. č. 2935, Róbert Hipp, Čingov 8920/57, 951 31 Močenok; Rudolf Masár, Zvončinska 240/67, 900 55 Lozorno, JUDr. Helena Wagnerová, Sasinkova 2633/1, 811 08 Bratislava, Mária Kočková, Spojená 559/2, 900 55 Lozorno, Eva Drahošová, Kvetná 677/5, 900 55 Lozorno, Antónia Minarovičová, Karpatská 351/16, 900 55 Lozorno, Ernestína Sádovská, Veľká Maňa 45, 941 45 Veľká Maňa, Anna Horníková, Suchá nad Parnou 370, 919 01 Suchá nad Parnou, Blažena Masárová, Hasičská 7/8, 900 55 Lozorno, Daniela Šimoníková, Metylovice 272, 739 49 Metylovice, ČR; Mária Hajzochová, Zahorácka 1931/43, 901 01 Malacky; Agnesa Minarovičová, Pri majeri 648/23, 900 55 Lozorno)
 - 2943/1 (LV 2704, pozemok reg. „EKN“ parc. č. 2937, Doc.Ing. Milan Hájek, Leopoldov majer 8342/8, 841 06 Bratislava)
 - 2943/1 (LV 3266, pozemok reg. „EKN“ parc. č. 2938, Slovak Estate, s.r.o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava; IČO: 50 050 907; FirstFarms Mlyn Záhorie a.s., Vinohrádok 5741, 900 01 Malacky, IČO: 34 104 071; Lesy SR)
 - 2943/1 (LV 1027, pozemok reg. „EKN“ parc. č. 2939, Ladislav Lányi, Zvončinska 1058/94, 900 55 Lozorno)
 - 2943/1 (LV 1924, pozemok reg. „EKN“ parc. č. 2942, Róbert Lančarič, Potočná 323/8, 900 33 Mariánka; Antónia Balážová, Nová 498/14, 900 55 Lozorno; Adrian Lančarič, Tománková 2992/1, 841 05 Bratislava)
 - 2943/1 (LV 1300, pozemok reg. „EKN“ parc. č. 2941, Lýdia Masopustová, Veľké Leváre 792, 908 73 Veľké Leváre; Mária Hrdinová, Zvončinska 227/80, 900 55 Lozorno; Monika Voltemarová, Plavecký Štvrtok 249, 900 68 Plavecký Štvrtok; Ján Ďurďovič, 900 55 Lozorno; Anna Jánošová, Bernolákova 1579/9, 900 31 Stupava)
 - 2943/1 (LV 1154, pozemok reg. „EKN“ parc. č. 2940, Helena Minarovičová, Bystrická 388/9, 900 33 Mariánka)
 - 2943/1 (LV 3996, pozemok reg. „EKN“ parc. č. 2932/1, Gabriela Karovičová, Potočná 49/13, 900 55 Lozorno; Mária Hudecová, Heydukova 2151/29, 811 08 Bratislava, Andrej Valent, Kuklovská 492/1, 841 04 Bratislava; Viera Strelcová, Nové Záhrady VI/3, 821 02 Bratislava; Zlata Uhlerová, Gozovská 98/11, 900 55 Lozorno; Iveta Marcišinová, J.Smreka 14, 840 09 Bratislava; Margita Valentová, Nádražná 1130/10, 9001 01 Malacky; Edita Nová, Rudé Armády 61, 294 763 Brodce, ČR)
 - 2943/1 (LV 2118, pozemok reg. „EKN“ parc. č. 2931, Vladimír Šťastný, Kuchyňa 580, 900 52 Kuchyňa)
 - 2943/1 (LV 3925, pozemok reg. „EKN“ parc. č. 2930, Emília Jurovichová, Hlavná 313/32, 900 55 Lozorno, Antónia Minarovičová, Karpatská 351/16, 900 55 Lozorno, Anton Kottes, Nová 419/93, 900 55 Lozorno, Vladimír Horvát, Veterná 753/6, 900 55 Lozorno; Anna Valovičová, Kvetná 2, 821 08 Bratislava, Jozef Lipár, Nobelovo námestie 1173/82, 851 01 Bratislava, Alena Roglšeková, Pavla Horova 6146/12, 841 08 Bratislava; Ľubica Horvátová, Hlinkova 1174/39, 900 27 Bernolákovo; Matilda Kotesová, Nová 448/77, 900 55 Lozorno; Viera Horváthová, Na Riadkoch 56/13, 900 51 Zohor; Martin Horváth, Březová 909/26, 736 01 Havířov, ČR; Soňa Šoralová, M.Curie Sklodowskej 1513/31, 851 04 Bratislava; Helena Glasová, Štefánikova 278/42, 900 28 Ivanka pri Dunaji; Mária Vargová, Nová 1266/7, 900 28 Ivanka pri Dunaji; Oľga Hajdúchová, Sádek 435/5, 906 38 Rohožník; Irena Lajchová, Svätovojeťská 434/25, 831 03 Bratislava; Mária Kaiserová, Veľké Leváre 393, 908 763 Veľké Leváre; Rudolf Horváth, Horní Bousov 42, 294 04 Horní Bousov, ČR; Karin Horváthová, Osvození 878, 735 14 Orlová, ČR; Lesy š.p.
21. Vlastníci dotknutých pozemkov k.ú. Podunajské biskupice, parc. CKN:
- 5864/1 (LV 9487, Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, Špitálska 7, 811 08 Bratislava)
22. Vlastníci dotknutých pozemkov k.ú. Patov, parc. CKN (EKN):
- 60/1, 60/9 (LV 613, pozemok reg. „EKN“ parc. č. 51, Ing. Pavel Dömötör, Vlky 15, 900 14 Vlky, Ing. Marta Dömötörová, Vlky 15, 900 14 Vlky, Ing. arch. Magadlína Vargová, Klinčeková 4/32, 945 01 Komárno)
 - 60/1 (LV 617, pozemok reg. „EKN“ parc. č. 52/1, Ing. Ernest Valacsai, Bratislavská 22, 900 45 Malinovo, Ladislav Valacsay, Bratislavská 16, 900 45 Malinovo, AGRO MALINOVO a.s., Tomášovská 22, 900 45 Malinovo, Poľnohospodárske družstvo v Tomásove, Tomášov 1313/11, 900 44 Tomášov)
 - 60/1 (LV 685, pozemok reg. „EKN“ parc. č. 54, Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava)
 - 60/1 (LV 684, pozemok reg. „EKN“ parc. č. 53, Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava)
 - 60/1 (LV 683, pozemok reg. „EKN“ parc. č. 52/2, Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava)
 - 60/9 (LV 660, pozemok reg. „EKN“ parc. č. 50/2, Viktor Hančovský, Staromlynská 32, 821 07 Bratislava; Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava)

- 60/1, 60/9 (LV 655, pozemok reg. „EKN“ parc. č. 50/3, Alžbeta Iróová, Bratislavská 42, 900 45 Malinovo; Alexander Szalay, Dolná 8, 900 44 Tomášov; Mária Horváthová, Adyho 2, 900 45 Malinovo; Jozef Szalay, Dolná 95/6, 900 44 Tomášov; Gejza Iró, Bratislavská 42, 900 45 Malinovo
23. Znáмым a neznáмым právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, vrátane bytov, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté

Doručuje sa dotknutým orgánom a organizáciám :

1. Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské Nivy 44/a, 827 15 Bratislava, IČO: 00 686 832
2. Ministerstvo dopravy SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odb. dráhový stavebný úrad, Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava, IČO: 30 416 094
3. Ministerstvo dopravy SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava
4. Ministerstvo vnútra SR, odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00 151 866
5. Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, IČO: 30 845 572
6. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava, IČO: 31 755 194
7. Obvodný banský úrad, Mlynské nivy 44/b, 821 09 Bratislava, IČO: 31 780 270
8. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Ba, Radlinského 6, 811 07 Bratislava, IČO: 00151 866
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva BA hl.m., Ružinovská 8, 820 09 Bratislava, IČO: 00 607 436
10. Bratislavský samosprávny kraj, odbor dopravy, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, IČO: 36 063 606
11. Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava, IČO: 42 355 826
12. Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001
13. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 60 481
14. Mesto Svätý Jur, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur, IČO: 00 304 832
15. Mesto Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava, IČO: 00 305 081
16. Obec Malinovo, Ludvíka Svobodu 17, 900 45 Malinovo, IČO: 00 304 921
17. Obec Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno, IČO: 00 304 905
18. Mestská časť Bratislava – Vajnory, Roľnícka 9282/109, 831 07 Bratislava, IČO: 00 304 565
19. Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice, Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava, IČO: 00 641 383
20. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o živ. prostredie, (OPK, OH, ŠVS), Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
21. Okresný úrad Bratislava, odbor pozemkový a lesný, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava,
22. Okresný úrad v Bratislave, odb. krízového riadenia, odd. COaKR, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
23. Okresný úrad Pezinok, odb. krízového riadenia, M.R.Štefánika 10, 902 01 Pezinok
24. Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok, (OPK, ŠVS, OH)
25. Okresný úrad Pezinok, odbor pozemkový a lesný, M. R. Štefánika 15, 902 01 Pezinok,
26. Okresný úrad Pezinok, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Radničné námestie 9, 902 01 Pezinok
27. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o živ. prostredie, (OPK, OH, ŠVS), Záhorácka 2942, 901 26 Malacky
28. Okresný úrad Malacky, odb. krízového riadenia, Záhorácka 2942, 901 26 Malacky
29. Okresný úrad Malacky, odbor pozemkový a lesný, Záhorácka 2942, 901 26 Malacky
30. Okresný úrad Senec, odb. krízového riadenia, Hurbanova 21, 903 01 Senec
31. Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o živ. prostredie, (OPK, OH, ŠVS), Hurbanova 21, 903 01 Senec
32. Okresný úrad Senec, odbor pozemkový a lesný, Hurbanova 21, 903 01 Senec
33. Lesy SR, š.p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, IČO: 36 038 351
34. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja, Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava, IČO: 53 871 103
35. Železnice SR, GR, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 5010
36. Transpetrol a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava, IČO: 31 341 977
37. Hydromeliorácie, š.p., Vrakúnska 29, 825 63 Bratislava, IČO: 35 860 839
38. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Dunaja, o.z., Karloveská 2, 842 17 Bratislava, IČO:36 022 047
39. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36, Bratislava, IČO: 11 335 345
40. Zero Bypass Limited, organizačná zložka, Vlčie hrdlo 72B, 821 07 Bratislava, IČO: 50 110 276
41. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Uliva Kollárova 543/8, 917 01 Trnava, IČO: 42 156 424
42. SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832

Správcom inžinierskych sietí:

43. Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518
44. Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO: 35 850 370
45. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949
46. Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia a. s., Plátennícka 19013/2, 825 09 Bratislava, IČO: 35 910 739
47. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469
48. SITEL s.r.o. Kopčianska 18, 851 01 Bratislava, IČO: 31 668 305

49. OTNS, a.s. Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, IČO: 46 881 239
50. MICHLOVSKÝ s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany, IČO: 32 116 055
51. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, IČO: 35 954 612
52. eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 712
53. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava, IČO: 35 785 217
54. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35 971 967

Na vedomie :

1. RNDr. Martin Mocik - PEDOHYG, Lúčna 519/1, 059 35 Batizovce – splnomocnený zástupca Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava,
2. Lesy SR, š.p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica,
3. Urbárske pozemkové spoločenstvo Stupava, Hlavná 9, 900 31 Stupava,
4. Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
5. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
6. Slovenský vodohospodársky podnik, OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
7. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36, Bratislava,
8. AGRO MALINOVO a.s., Tomášovská 22, 900 45 Malinovo
9. Poľnohospodárske družstvo v Tomášove, Tomášov 1313/111, 900 44 Tomášov
10. PROVED, s. r. o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 51 863 197
11. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava - spolu so žiadosťou o zverejnenie oznámenia na úradnej tabuli mesta hl.m. Bratislava a na webovom sídle hl. m. Bratislava a je následné vrátenie tunajšiemu úradu
12. Mesto Svätý Jur, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur - spolu so žiadosťou o zverejnenie oznámenia na úradnej tabuli mesta Svätý Jur a na webovom sídle mesta Svätý Jur a je následné vrátenie tunajšiemu úradu
13. Mesto Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava - spolu so žiadosťou o zverejnenie oznámenia na úradnej tabuli mesta Stupava a na webovom sídle mesta Stupava a je následné vrátenie tunajšiemu úradu
14. Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice, Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava - spolu so žiadosťou o zverejnenie oznámenia na úradnej tabuli MČ BA – Podunajské Biskupice a na webovom sídle MČ BA – Podunajské Biskupice a je následné vrátenie tunajšiemu úradu
15. Mestská časť Bratislava – Vajnory, Roľnícka 9282/109, 831 07 Bratislava - spolu so žiadosťou o zverejnenie oznámenia na úradnej tabuli MČ BA – Vajnory a na webovom sídle MČ BA – Vajnory a je následné vrátenie tunajšiemu úradu
16. Obec Malinovo, Ludvíka Svobodu 17, 900 45 Malinovo - spolu so žiadosťou o zverejnenie oznámenia na úradnej tabuli obce Malinovo a na webovom sídle obce Malinovo a je následné vrátenie tunajšiemu úradu
17. Obec Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno - spolu so žiadosťou o zverejnenie oznámenia na úradnej tabuli obce Lozorno a na webovom sídle obce Lozorno a je následné vrátenie tunajšiemu úradu

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

Vyvesené dňa.....

Zvesené dňa.....

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka